Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDES
4.DAĻA
Slokas iela 44, Jūrmala, LV-2015; tālr.: 67769508; fakss: 67769883; e-pasts: rrp4@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Jūrmala
(izdošanas vieta)

2018.gada 12.jūnijs
(datums)

SIA "ELEONY"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.40203015320
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Airu iela 121 - 6, Rīga, LV-1015
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/8.4-3.10.1/32

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Bulduru Dārzkopības vidusskolas kab. Nr.112 un Nr.118
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Viestura iela 6, Jūrmala, LV - 2010
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola" reģ.Nr.40003482021
Viestura iela 6, Jūrmala
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Svetlanas Redinas 2018.gada 11.jūnija iesniegums b/n
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Būvju ugunsnoturības pakāpe ir U2a. - 4 stāvu vidusskolas ēkā ir ierīkotas: automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, ka arī automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: pārbaudes laikā normatīvo aktu ugunsdrošībā prasību būtiski pārkāpumi nav konstatēti.
7. **Slēdziens:** nav iebildumu dienas bērnu nometnes rīkošanu apsekotajā ēkā. Ekspluatācijas laikā jāievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasības.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt pēc pieprasījuma.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam

Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050, iesniedzot iesniegumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas komandierim Slokas ielā 44, Jūrmalā, LV-2015.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas inspektore — (amatpersona)

(paraksts)

A.Kreicmane
(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ___. _____