Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDES
MADONAS DAĻA

Saules iela 8, Madona, Madonas novads, LV-4801; tālr. 64821649; faks: 64821401; e-pasts madona@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Lubāna
(izdošanas vieta)

2017.gada 16. novembris
(datums)

Ošupes pagasta saieta nams
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr. 90000042319
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

# PĀRBAUDES AKTS Nr.22/10.6-3.1-253

2017 gada 15.novembris
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes Reģiona brigādes Madonas daļas Lubānas posteņa komandieris leitnants Gatis Gutāns
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties atbildīgajam darbiniekam par ugunsdrošības jautājumiem Valdim Bennem
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Ošupes pagasta pārvaldes saieta nama teritorijas, ēkas un telpu Skolas ielā 4. Degumniekos, Ošupes pagastā, Madonas novadā
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

| Nr. p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Madonas daļas 2016.gada 5.decembra Lubānā izdots Pārbaudes akts Nr.22/10.6-3.1-253 | - | 1;3 |

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

| Nr. p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts) | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instrukcijas izstrādi. (instrukcija netika uzrādīta pie pārbaudes) | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr 238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk tekstā Ugunsdrošības noteikumi) 176. punkts | 15.02.2018. |
| 2 | Objektā nav veikta darbinieku instruēšana ugunsdrošības jomā un instrukcija nav reģistrēta Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā. (Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāls netika uzrādīts pie pārbaudes) | Ugunsdrošības noteikumi 187. punkts | 15.02.2018. |
| 3 | Objekts nav nodrošināts ar nepieciešamo ugunsdzēsības aparātu skaitu. | Ugunsdrošības noteikumi 187. punkts | 15.02.2018. |
| 4 | Skatuves noformējums un skatuves dekorācijas nav apstrādātas ar ugunsaizsarglīdzekļiem. (pie pārbaudes netika uzrādīts akts par minēto darbu veikšanu) | Ugunsdrošības noteikumi 336. punkts | 15.03.2018. |
| 5 | Nav veikta elektroinstalācijas, zemējuma, zibensaizsardzības pārbaude un elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude. (pie pārbaudes netika uzrādīts akts par minēto darbu veikšanu) | Ugunsdrošības noteikumi 55;58 punkts | 15.03.2018. |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Pārbaudes aktam piekrītu

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības likuma 7.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Madonas daļas komandierim, Saules ielā 8. Madonā, LV - 4801

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica: Gatis Gutāns

(amatpersonas vārds, uzvārds)

G. Gutāns

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

Atbildīgais par ugunsdrošību Jaldis Benne

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2017.gada 15. decembrī