Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
DOBELES DAĻA
Brīvības iela 7A, Dobele, Dobeles novads, LV-3701; tālr.:63781291; fakss: 63721540; e-pasts: dobele@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Dobele
(izdošanas vieta)
2018.gada 4. jūlijā
(datums)

Rīgas riteņbraukšanas skola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ. Nr. 90000013606
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Grīvas iela 28, Rīga, LV-1055
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/114-3.9/26
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: SIA Rehabiltācijas centrs "Tērvete"
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
3. Īpašnieks (valdītājs): Tērvetes novada pašvaldība, Reģ.Nr. 9001465562
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
"Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Belohvoščika Raivja apliecības Nr.089-00014, 2018.gada 19.jūnija iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 4. stāvu ēka, U2 ugunsnoturības pakāpe, Ēka aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju.Nokomplektēta ar ugunsdzēšamajiema aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Pārkāpumi nav konstatēti.
7. **Slēdziens:** SIA Rehabilitācjas centra "Tērvete" guļamistabas un rehabilitācijas telpas atbilst ugunsdrošības prasībām un tās var izmantot diennakts nometnes "Tērvete" organizēšanai laika posmā no 2018. gada18. jūlija līdz 2018. gada 29. jūlijam.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981„Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.punkta 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Zemgales reģiona brigādes
Dobeles daļas inspektore _____ _____ Annija Sleže

(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____