Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
TUKUMA DAĻA
Raiņa iela 24, Tukums, Tukuma novads, LV-3101; tālr.:63123507; fakss: 63107311; e-pasts: tukums@vugd.gov.lv;

Tukums
(izdošanas vieta)

20 18 .gada 18 . maijs
(datums)

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Tukuma ledus halle"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 40103431587
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Stadiona iela 3, Tukums, Tukuma novads
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/11.6-3.1/73

2018.gada 16.maijā
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Zemgales reģiona brigādes Tukuma daļas komandieris kapteinis Viesturs Driķis
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties PSIA „Tukuma ledus halle" valdes loceklim Modrim Liepiņam
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Tukuma ledus halles, Stadiona ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Tukuma daļas 2017.gada 9.jūnija pārbaudes akts N1.;r.22/11.6-3.1/76	1,;2.;3.	

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1.	Praktiskās nodarbības nav reģistrētas Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" 193.punkts	29.06.2018.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Iebildumi nav

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim,
Dobeles ielā 16, Jelgavā
(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:
Viesturs Driķis
(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

Valdes locekļa Modrā Kļaviņa
(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2018.gada 12. jūn.