Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

2018.gada 10. jūlijā
(datums)

Ropažu novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.90000029039
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Sporta iela 1, Ropaži,
Ropažu novads, LV-2135
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/450
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: dienas nometnei "Mūzikas skaņas Ropažos" paredzētās telpas Ropažu kultūras namā (turpmāk – Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Sporta iela 2 k-2, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135.
3. Īpašnieks (valdītājs): Ropažu novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr.90000029039, Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Indras Ķeķes 2018.gada 29.jūnija iesniegums Nr.b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
   6.1. Objekta mehāniskās ventilācijas sistēmai nav veikta tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 91.punkts);
   6.2. Objekta ventilācijas iekārtas telpā tiek uzglabāti priekšmeti (Ugunsdrošības noteikumu 99.2.apakšpunkts);
   6.3. Objektā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas nav izbūvēta atbilstoši normatīvajos aktos par būvniecību noteiktajām ugunsdrošības prasībām, bet tieši, aizskatuvē zem piekargrieztiem nav izbūvēta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas

sistēma atbilstoši Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14:2004 "Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas – 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai" A.pielikuma A.6.4. nodaļas g) punkta prasībām (Ugunsdrošības noteikumu 8.punkts);

6.4. Objektā nav veikta zemējuma ierīces pārbaude (Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts).

7. **Slēdziens:** jānovērš šā atzinuma 6.punktā minētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore S.Suveizda

(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

2018. gada ___. _____