Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.:67075870; fakss; 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

20 11 .gada 13 . jūlijā
(datums)

Biedrība "Rīgas U-šu Kungfu sporta skola"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

reģistrācijas Nr.40008193495
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

A.M.Keldiša ielā 26-9, Rīgā, LV-1021
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

# ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/452
## par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Mācību centrs
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: "Laimneši", Mētru iela 2, Baltezers, Ādažu novads.
3. Īpašnieks (valdītājs): Helēna Terehova
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
"Laimdotas" 5, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Biedrības "Rīgas U-šu Kungfu sporta skola" nometņu vadītāja Romāna Vlasenko 2018.gada 27.jūnija iesniegumi Nr.b/n (3 gb)
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: publiska divstāvu ēka ar kopējo platību 253,4m², U3 ugunsnoturības pakāpe. Bērnu nometnei tiks izmantotas telpas 1.un 2.stāvā. Objekts nodrošināts ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
   6.1. Atbildīgā persona nav nodrošinājusi savlaicīgu ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi. Ministru kabineta 2016.gada19.aprīļa noteikumu Nr238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 267.punkts.
   6.2. Objekta apkures ierīcei (kamīnam) nav novērsti 2017.gadā konstatētie un Aktā par apkures ierīces un dūmvada tehnisko stāvokli norādītie trūkumi. Ugunsdrošības noteikumu 63.punkts.

7. **Slēdziens:** Novēršot 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumi mācību centra telpu izmantošanai bērnu diennakts nometņu "U-šu vasaras sporta – atveseļošanās nometne" vajadzībām laika periodā no 15.07.2018.-21.07.2018.; 22.07.2018.-28.07.2018.un 11.08.2018.-15.08.2018.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Rīgas reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore — (amatpersona) — (paraksts) — K.Ozoliņa (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) — (paraksts)

20____. gada ___. _____