Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDES
OGRES DAĻA
Rīgas iela 4, Ogre, Ogres novads, LV-5001; tālr.:65035961; fakss: 65071721; e-pasts: ogre@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Ogre
(izdošanas vieta)

13. 07. 2018
(datums)

Z/S "Dimantu kalns"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 40001005950
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

"Dimantu kalns", Rembates pagasts, Ķeguma novads, LV-5016
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8.13-3.10.1-22
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Saimniecības ēka
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: "Lejasdangas", Rembates pagasts, Ķeguma novads
3. Īpašnieks (valdītājs): Z/S "Dimantu kalns"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas numurs 40001005950, "Dimantu kalns", Rembates pagasts, Ķeguma novads, LV-5016
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Evitas Dimantes iesniegums nometnes vadītājas apliecības numurs 065-00016
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: U3 ugunsnoturības pakāpe, II lietošanas veida būve. Telpas nodrošinātas ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sitēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti
7. **Slēdziens:** Saimniecības ēkā "Lejasdangas", Rembates xpagastā, ķeguma novadā atbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" un to drīkst izmantot diennakts nometnes "VASARAS PIEDZĪVOJUMU NOMETNE "DIMANTU KALNA DĀRGUMI 2018"" organizēšanai no 15.07.2018. līdz 19.07.2018.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 18.1.apakšpunktu
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Ķeguma novada pašvaldībā
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk - VUGD) Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā, iesniedzot sūdzību VUGD Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļā Rīgas ielā 4, Ogrē, Ogres novadā, LV – 5001.

(amatpersonas amats un adrese)

VUGD Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļas inspektors virsleitnants — M.Iders-Bankovs

(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____