Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Leona Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201
tālrunis: 64281130, tālrunis/fakss: 64281752, e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR OBJEKTA GATAVĪBU DARBĪBAS UZSĀKŠANAI VAI TURPINĀŠANAI

Valmierā

2018. gada 12. jūlijā Nr. 2.3.8-14/19447/1900

Alvils Kaufmanis
Ozolu iela 12, Kocēni, Kocēnu novads, LV - 4220

1. Objekta nosaukums: Bērnu diennakts nometne
2. Objekta adrese: Rūjienas vidusskola, Rīgas iela 30, Rūjiena, Rūjienas novads, LV - 4240
3. Darbības veids: Bērnu diennakts slēgta nometne telpās; norises laiks 03.08. – 12.08.2018.; maksimālais bērnu skaits nometnē līdz 55
4. Objekta īpašnieks: Nometnes organizētājs – pašnodarbinātais Alvils Kaufmanis, p.k.271064-11351, Ozolu iela 12, Kocēni, Kocēnu novads, LV - 4220; nometnes vadītājs – Alvis Kaufmanis (apl. Nr. VM 000030)
5. Iesniegtie dokumenti: 06.07.2018. e-iesniegums Nr. 19447 no nometnes.gov.lv; telpu plānu kopija
6. Apsekojums veikts: 30.05.2018., vides veselības analītiķe Silvija Švalkovska
7. Laboratoriskie un fizikālie mērījumi: Nav nepieciešams
8. SLĒDZIENS **Rūjienas vidusskola, Rīgas ielā 30, Rūjienā, Rūjienas novadā atbilst higiēnas prasībām un tajā var uzsākt objekta „Bērnu diennakts nometne" darbību.** **Veselības inspekcijas izsniegtais atzinums ir derīgs vienu gadu līdz 30.05.2019., veicot bērnu diennakts nometņu organizēšanu Rūjienas vidusskolā, Rīgas ielā 30, Rūjienā, Rūjienas novadā, gadījumos, ja nav iesniegta informācija par izmaiņām.**

Pielikumā: (12.07.2018.) Objekta higiēniskais novērtējums uz 1 lp.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Vidzemes kontroles nodaļas vadītāja p.i. Lolita Ķuze

Elvīra Bojarinceva, 64281130
elvira.bojarinceva@vi.gov.lv

Pielikums Veselības inspekcijas
2018. gada 12. jūlija atzinumam
Nr. 2.3.8-14/19447/1900

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Leona Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201
tālrunis: 64281130, tālrunis/fakss: 64281752, e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

OBJEKTA HIGIĒNISKAIS NOVĒRTĒJUMS

Valmierā

2018. gada 12. jūlijā

1. Objekta nosaukums: Bērnu diennakts nometne

2. Objekta īpašnieks: Nometnes organizētājs – pašnodarbinātais Alvils Kaufmanis, p.k.271064-11351, Ozolu iela 12, Kocēni, Kocēnu novads, LV - 4220

3. Objekta adrese: Rūjienas vidusskola, Rīgas iela 30, Rūjiena, Rūjienas novads, LV - 4240

4. Novērtēšanu veica: 30.05.2018., vides veselības analītiķe Silvija Švalkovska

5. Novērtēšanā piedalījās: Skolas ēku pārvaldnieks Gedimins Strazdiņš

6. Konstatēts:

6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums

Bērnu diennakts slēgtā nometne tiek organizēta Rūjienas vidusskolā. Rūjienas vidusskola ir Veselības inspekcijas uzraudzības objekts. Dalībnieku vecums no 8 līdz 17 gadiem; maksimālais dalībnieku skaits – līdz 55 bērniem. Nometnes vajadzībām tiks izmantota skolas sporta halle, treneru ģērbtuve ar dušas un tualetes telpām un 4 ģērbtuves bērniem, kur katrā ir dušas telpa ar 4 dušas ierīcēm, tualetes telpa ar klozetpodu un roku mazgātni. Ir iespēja ievērot personīgo higiēnu: pieejami roku mazgāšanas un nosusināšanas līdzekļi, tualetes papīrs. Telpu sastāvs, platība un sanitāri higiēniskais stāvoklis atbilst higiēnas prasībām un nometnes programmai. Ēdināšanu nodrošinās PVD reģistrēta ēdnīca SIA „Artavs", reģ. Nr. 44103001918, PVD reģ. Nr. 003415.

6.2. Iekštelpu virsmu apdare

Telpu apdares materiāli ir atbilstoši telpu funkcijai un higiēnas prasībām; ir viegli kopjami un dezinficējami.

6.3. Apgaismojums

Dabiskais un mākslīgais; novērtējot vizuāli – nodrošināta atbilstība pastāvošajām prasībām.

6.4. Siltumapgāde

Centralizēta

6.5. Gaisa apmaiņa

Klašu telpas ir ar logiem un iespēju vēdināt; tualešu telpās ir dabiskā ventilācija, dušās ir piespiedu nosūces ventilācija, ģērbtuvēs pieplūdes/nosūces ventilācija.

6.6. Ūdens apgāde

Centralizēta – Rūjienas ūdensapgādes sistēma; nodrošināta aukstā un karstā ūdens padeve. Karstā ūdens padeve tiek nodrošināta no siltummezgla.

6.7. Kanalizācijas sistēma

Centralizēta – Rūjienas inženiertehniskie tīkli.

6.8. Teritorijas labiekārtošana

Netiek vērtēts

6.9. Vides pieejamība

Netiek vērtēts

6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija

Telpu uzkopšanu veiks skolas personāls. Matračus, gultas, tualetes papīru nodrošinās skola. Dvieļus, segas, spilvenus un gultasveļu individuāli nodrošinās nometnes dalībnieki.

7. **SLĒDZIENS**

Rūjienas vidusskola, Rīgas ielā 30, Rūjienā, Rūjienas novadā atbilst higiēnas prasībām un tajā var uzsākt objekta „Bērnu diennakts nometne" darbību.

8. Rekomendējamie pasākumi

1. Nodrošināt Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" prasību izpildi.
2. Ja vasarā – peldsezonas laikā, nometnes darbības vietā ir paredzēta nometnes dalībnieku peldēšanās, nometnes organizētājs ir atbildīgs par peldūdens pārbaudi un nepieciešamības gadījumā Veselības inspekcijas amatpersonām tiks uzrādīts apliecinājums (testēšanas pārskats) par peldūdens atbilstību 2017. gada 28. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība" prasībām. Peldēšanos organizē peldvietās, kas iekļautas valsts monitoringa programmā vai kurās pirms nometnes darbības uzsākšanas ir veikta peldvietas ūdens kvalitātes pārbaude jebkurā šajā jomā akreditētā laboratorijā.
3. Līdz nometnes darbības uzsākšanai, pirms ūdens lietošanas dušās, vēlams notecināt ūdeni, kā arī veikt krānu galu un dušu uzgaļu dezinfekciju, lai izvairītos no legionellas baktērijām ūdensapgādes sistēmā.
4. Telpu nomas līguma kopiju iesniegt Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļā līdz nometnes darbības uzsākšanai.
5. Objekta īpašniekam izskatīt iespēju un uzstādīt dušas telpās starpsienas saskaņā ar 2002. gada 27. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" 27. un 73. punktu.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Vidzemes kontroles nodaļas vadītāja p.i. Lolita Ķuze

Elvīra Bojarinceva, 64281130
elvira.bojarinceva@vi.gov.lv