Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDES
LIEPĀJAS 1. DAĻA
Ganību ielā 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404484; fakss: 63425701; e-pasts: liepaja1@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Liepāja
(izdošanas vieta)

2017.gada 07. jūnijā
(datums)

Grobiņas novada dome
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90000058625
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas novads
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/12.1-3.1/ 309

2017. gada 24.maijā
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk - VUGD) Kurzemes reģiona brigādes (turpmāk - KRB) Liepājas 2.daļas komandieris, leitnants Jānis Pošeiko
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Kapsēdes pamatskolas atbildīgajam par ugunsdrošību Ainaram Gausmanim
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Kapsēdes pamatskolas ēku un teritorijas Grobiņas novadā, Medzes pagastā, Kapsēdē
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Nav.	Nav.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Praktiskās nodarbības nav reģistrētas Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 193.punkts.	24.09.2017.

Scanned with CamScanner

2.	Uz ugunsdzēsības krāna skapja durvīm nav norādīts vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs 112. Pie ugunsdzēsības krāna nav izvietota informācija par ugunsdzēsības krāna pārbaudi.	Ugunsdrošības noteikumu 117.punkts.	24.07.2017.
3.	Pie iebrauktuves teritorijā, kurā ir ugunsdzēsības ūdensņemšanas vieta, nav izvietota ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietas izvietojuma shēma.	Ugunsdrošības noteikumu 30.punkts.	24.09.2017.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
VUGD Kurzemes reģiona brigādes komandierim Ganību ielā 63/67, Liepājā
(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:
Jānis Pošeiko
(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

_____
(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20___.gada ___. _____

Scanned with CamScanner