Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)
2018.gada 9. augustā
(datums)

Sējas Mūzikas un mākslas skola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 4374902343
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
"Bitīte", Loja, Sējas novads, LV-2142.
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)


ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/485
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: bērnu diennakts nometnei "Lai top!" paredzētās telpas Sējas pamatskolā (turpmāk – Telpas).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Sējas pamatskola, Sējas novads, LV-2142.
3. Īpašnieks (valdītājs): Sējas novada dome,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 90000032857, "Jēņi", p/n Murjāņi, Sējas novads, LV-2142.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Annas Zvejnieces 2018.gada 12.jūlija iesniegums Nr. b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Ēkā ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma un nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Telpās automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta uzrāda tīkla bojājumu kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 123.punkta prasību izpilde;
6.2. Telpās evakuācijai paredzētās rezerves durvis nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma (ne ilgāk par trim sekundēm), kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 243.punkta prasību izpilde.
7. **Slēdziens:** nav iebildumu apsekoto Telpu izmantošanai bērnu diennakts nometnes "Lai top!" vajadzībām no 14.08.2018. līdz 17.08.2018. novēršot 6.punktā minētos pārkāpumus.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpukta prasībām.
ormatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors  O.Smalkais
(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____