Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
AIZKRAUKLES DAĻA
Dārza iela 9, Aizkraukle, Aikraukles novads LV-5101; tālr.: 67439107; fakss: 65124035; e-pasts: aizkraukle@vugd.gov.lv
www.vugd.gov.lv

Aizkraukle
(izdošanas vieta)

2018.gada 17. jūlijs
(datums)

Mazzalves pamatskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr. 90000044184
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Skolas iela 1, Ērberģe, Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV -5133
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22.11.2-3.11/39
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Mazzalves pamatskola
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Skolas iela- 1, Ērberģe, Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133
3. Īpašnieks (valdītājs): Neretas novada pašvaldība, Reģ.Nr. 90009116384
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Rīgas iela 1, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Mazzalves pamatskolas direktora Aivara Miezīša 2018.gada 12.jūlija elektroniskais iesniegums
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: pamatskola, kas izvietota trīsstāvu mūra ēkā ar divslīpu metāla jumtu, centrālā apkure. Telpās ierīkota ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija. Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, veikti ēku elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: būtiski ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.
7. **Slēdziens:** Mazzalves pamatskola Skolas ielā- 1, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā **atbilst** ugunsdrošības prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981. „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtību" 8.punkta 8.5. apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļas Neretas posteņa komandieris — (amatpersonas amats)

(paraksts)

Juris Gorbačovs
(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____