Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

LATGALES REĢIONA BRIGĀDES
DAUGAVPILS 2.DAĻA
Piekrastes iela 23; Daugavpils, LV-5422, tālr.:65455844, e-pasts: daugavpils2@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Daugavpilī
(izdošanas vieta)

2017.gada 30.novembrī
(datums)

Daugavpils novada Kultūras pārvalde
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.90000295873
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/9.2-3.1-435

2017.gada 30.novembrī
(pārbaudes datums(-i))
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk - VUGD) Latgales reģiona brigādes Daugavpils 2.daļas inspektors majors Vjačeslavs Lavrenovs,
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Daugavpils novada Kultūras pārvaldes Kultūras centra saimniecības vadītājai Ļubovai Koržavinai
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Daugavpils novada Kultūras pārvaldes Kultūras centra ēkas un teritorijas, Dobeles iela 30, Daugavpils
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
	Nav		

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1	2	3	4
1.	Ugunsdrošības instrukcija nav izstrādāta	Ministru kabineta	01.03.2018.
	atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada	2016.gada 19.aprīļa	
	19.aprīļa noteikumu Nr.238„Ugunsdrošības	noteikumi Nr.238	
	noteikumi" prasībām.	„Ugunsdrošības	
		noteikumi"(turpmāk-	
		Ugunsdrošības noteikumi)	
		180.punkts	
2.	Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāls	Ugunsdrošības noteikumi	01.03.2018
	neatbilst Ministru kabineta 2016.gada	187.punkts(10.pielikums).	
	19.aprīļa noteikumu Nr.238„Ugunsdrošības		izpilde
	noteikumi" prasībām		
3.	Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada ugunsdzēsības	Ugunsdrošības noteikumi	01.05.2018.
	krānu šļūtenes(izņemot iekšējā ugunsdzēsības	116.punkts	
	ūdensvada ugunsdzēsības krānu UK-9) nav		izpilde
	aprīkotas ar noslēdzamiem stobriem.		
4.	Nav veikta elektroinstalācijas(tai skaitā	Ugunsdrošības noteikumi	01.11.2018.
	zemējuma un zibensaizsardzības ierīču)	56.punkts	
	pārbaude. Par pārbaudes rezultātiem noformē	57.punkts(6.pielikums)	
	pārbaudes aktu		
5.	Nav veikta elektroinstalācijas kontaktu	Ugunsdrošības noteikumi	01.11.2018.
	savienojuma kvalitātes(piemēram, nozarkārbā,	58.punkts(7.pielikums)	
	elektrosadales skapī(sadalnē), aizsargierīču		
	uzstādīšanas vietās)pārbaude ar termokameru.		
	Par pārbaudes rezultātiem noformē pārbaudes		
	aktu.		
6.	Nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas	Ugunsdrošības noteikumi	01.10.2018.
	tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana.	91.punkts	

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Pieņemu.

28.12.2017. L. Kozačuka

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: VUGD Latgales reģiona brigādes komandierim, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Vjačeslavs Lavrenovs

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

SIA "Saimniecības nodaļa" Ludzas Kazarina

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2017.gada 18. decembrī