Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2018.gada 20. septembrī
(datums)

Anastasija Doļinska
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas apliecības Nr. 30059610303
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Rotas iela 7, Jūrmala, LV-2010
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/499
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Rīgas 40.vidusskolā dienas nometnei „Gudrinieki" un "Gudrinieki 2" 1.stāvā paredzētā mācību klase.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Akas iela 10, Rīga.
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
departaments, Reģ. Nr. 90000013606, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Anastasijas Doļinskas 2018.gada 22.augusta iesniegums Nr.b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Rīgas 40.vidusskolas 1.stāvā mācību klase.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. nav veikta dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 74.punkta, 75.punkta, 72.punkta un 81.1.apakšpunkta prasību izpilde;
6.2. pie ugunsdzēsības krāniem nav izvietota informācija par veikto pārbaudi, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 117.punkta izpilde.
7. **Slēdziens:** dienas nometnei „Gudrinieki" un "Gudrinieki 2" 1.stāvā paredzētā mācību klase neatbilst Ugunsdrošības noteikumu prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
8.5.apakšpunkta prasībām.

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore _____ _____ D.Šaripo
(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____