Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)
2018.gada 3. oktobrī
(datums)

Biedrība "Rakstnieku muzeju biedrība PILS"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 40008103839
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Ojāra Vācieša iela 6A, Rīga, LV-1004
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/505
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Bērnu dienas nometnei "Barontēva azote" paredzētās telpas - Krišjāņa Barona muzejā telpa Nr.2 un Nr.3.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Krišjāņa Barona iela 3 - 5, Rīga.
3. Īpašnieks (valdītājs): VAS "Valsts nekustamie īpašumi",
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 40003294758, Valņu iela 28, Rīga.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Ditas Baronas 2018.gada 25.septembra iesniegums Nr.b/n., Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2018.gada 26.septembrī ar Nr. 22/8-1.8.1/607.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Krišjāņa Barona muzeja telpas Nr.2 un Nr.3 ar kopējo platību 32.4m^2 ir nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Pārbaudes laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
7. **Slēdziens:** Nometnei „Barontēva azote" paredzētās telpas var izmantot dienas nometnes rīkošanai no 23.10.2018. līdz 26.10.2018.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
8.5.apakšpunkta prasībām.
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore — (amatpersona)

(paraksts)

I.Vinķe
(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____