Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
AIZKRAUKLES DAĻA

Dārza iela 9, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101; tālr.:67439107; fakss: 65124035; e-pasts: aizkraukle@vugd.gov.lv

Aizkraukle
(izdošanas vieta)

2018.gada 3. maijs
(datums)

Bērnu un jaunatnes sporta skola "Arkādijs"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90000013606
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Cieceres iela 9, Rīga, LV-1002
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11.2-3.11/ 4
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: I. Gaiša Kokneses vidusskolas dienesta viesnīca un Kokneses sporta centrs
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Parka iela 27a, Koknese, Kokneses novads,
3. Īpašnieks (valdītājs): Kokneses novada dome,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr. 90000043494, Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Anete Sorokina 2018.gada 23.aprīļa iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: I.Gaiša Kokneses vidusskolas dienesta viesnīca divstāvu mūra ēka, U1 ugunsnoturības pakāpes. Ēkā ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. Ēkas evakuācijas izejas aprīkotas ar izgaismotām evakuācijas zīmēm. Ēka aprīkota ar ugunsdzēsības aparātiem un evakuācijas plāniem. Ēkā veikti elektro-instalācijas pretestības mērījumi.
Kokneses sporta centrs angāra tipa būve. U3 ugunsnoturības pakāpes ēka. Ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. Ēka aprīkota ar ugunsdzēsības aparātiem un evakuācijas plāniem. Ēka veikti elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Būtiski ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.
7. **Slēdziens:** I. Gaiša Kokneses vidusskolas dienesta viesnīca un Kokneses sporta centrs, Parka ielā 27a, Kokneses novadā **atbilst** ugunsdrošības prasībām un tās var izmantot paredzētajam mērķim.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 01.septembra

noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"
8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļas inspektors		Māris Ignatjevs
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: nosūtīts uz e-pasta anete.sonakina@inbox.lv 03.05.2018 12:14
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____