Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
AIZKRAUKLES DAĻA
Dārza iela 9, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101; tālr.: 67439107; fakss: 65124035; e-pasts: aizkraukle@vugd.gov.lv

Aizkraukle
(izdošanas vieta)

2019.gada 1. februāris
(datums)

Sound Beat
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. apliecība nr. 50008255551
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Brīvības iela 214S
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11.2-3.11/2
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāle Odziena klases un skolas sporta zāle
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Skola-1, Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads
3. Īpašnieks (valdītājs): Pļaviņu novada dome
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr. 90000043649, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Daces Rasovas- Zvirgzdiņas 2019.gada 10.janvāra iesniegumi
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: divstāvu mūra ēka, U1 ugunsdrošības pakāpes, ēkā ierīkota ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija un evakuācijas apgaismojums. Nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, veikta ēkas elektroinstalācīja.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Būtiski ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.
7. **Slēdziens:** Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāle Odziena klases un skolas sporta zāle Skola-1, Vietalvas pagastā Pļaviņu novadā **atbilst** ugunsdrošības prasībām un tās var izmantot paredzētajam mērķim.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981"Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5. punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļas Pļaviņu posteņa komandieris		I.Krasovskis
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: nosūtīts elektroniski uz e-pasta adresi [illegible] (paraksts)

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

20 19. gada 1. februāris