Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Leona Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201
tālrunis: 64281130, tālrunis/fakss: 64281752, e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR OBJEKTA GATAVĪBU DARBĪBAS UZSĀKŠANAI VAI TURPINĀŠANAI

Valmierā

2018. gada 5. jūnijā

2.3.8-14/13587, 13809, 13824, 13882, 13900, Nr. 13903/1379

Bērnu un jauniešu basketbola skola „Rīga"
Krišjāņa Barona iela 107, Rīga, LV - 1012

1. Objekta nosaukums: Bērnu diennakts nometnes
2. Objekta adrese: Smiltenes tehnikums, Kalnamuiža 10 un dienesta viesnīca, Dārza iela 9, Smiltene, Smiltenes novads, LV - 4729
3. Darbības veids: Bērnu diennakts slēgtas nometnes telpās; norises laiks 16.07.-23.07., 01.08.-08.08., 08.08.-18.08., 23.07-29.07., 16.06.-22.06., 18.08.-26.08.2018..; maksimālais bērnu skaits nometnēs līdz 30, līdz 50, līdz 35 un līdz 40
4. Objekta īpašnieks: Nometnes organizētājs – bērnu un jauniešu basketbola skola „Rīga", reģ. Nr. 90000013606, Krišjāņa Barona iela 107, Rīga, LV - 1012; nometnes vadītāji – Ģirts Magone (apl. Nr. SP 000562), Ziedonis Jansons (apl. Nr. RP 000620), Daiga Jansone (apl. Nr. RP 000117), Kristīne Žeimute (apl. Nr. RP 000131), Līga Jansone (apl. Nr. 116-00447)
5. Iesniegtie dokumenti: 14.05.2018. e-iesniegums Nr. 13587, 15.05.2018. e-iesniegumi Nr. 13809, 13824, 16.05.2018. e-iesniegumi Nr. 13882, 13900, 13903 no nometnes.gov.lv; telpu plānu kopija; reģistrācijas apliecības kopija; Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR" dzeramā ūdens testēšanas pārskata Nr. PV-2018-P-33255.01 (21.05.2018.) un atzinuma Nr. A-33255-2018.01 (21.05.2018.) kopijas
6. Apsekojums veikts: 22.05.2018., vides veselības analītiķe Silvija Švalkovska, vides veselības analītiķe Dina Līte-Zaķe
7. Laboratoriskie un fizikālie mērījumi: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR" dzeramā ūdens testēšanas pārskats Nr. PV-2018-P-33255.01 (21.05.2018.) un atzinums Nr. A-33255-2018.01 (21.05.2018.)
8. SLĒDZIENS **Smiltenes tehnikums Kalnamuižā 10 un dienesta viesnīca Dārza ielā 9, Smiltenē, Smiltenes novadā atbilst higiēnas prasībām un tajā var uzsākt objekta „Bērnu diennakts nometnes" darbību.** **Veselības inspekcijas izsniegtais atzinums bērnu un jauniešu basketbola skolai „Rīga" ir derīgs līdz 21.05.2019., veicot bērnu diennakts nometņu organizēšanu Smiltenes tehnikumā Kalnamuižā 10 un dienesta viesnīcā Dārza ielā 9, Smiltenē,**

Smiltenes novadā, gadījumos, ja nav iesniegta informācija par izmaiņām.

Pielikumā: 05.06.2018. Objekta higiēniskais novērtējums uz 1 lp.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Vidzemes kontroles nodaļas vadītājs Kalvis Latsons

Silvija Švalkovska, 64281130
silvija.svalkovska@vi.gov.lv

Pielikums Veselības inspekcijas
2018. gada 5. jūnija atzinumam
Nr. 2.3.8-14/13587, 13809, 13824,
13882, 13900, 13903 1379

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Leona Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201
tālrunis: 64281130, tālrunis/fakss: 64281752, e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

OBJEKTA HIGIĒNISKAIS NOVĒRTĒJUMS

Valmierā

2018. gada 5. jūnijā

1. Objekta nosaukums: Bērnu diennakts nometnes

2. Objekta īpašnieks: Nometnes organizētājs – bērnu un jauniešu basketbola skola „Rīga", reģ. Nr. 90000013606, Krišjāņa Barona iela 107, Rīga, LV - 1012

3. Objekta adrese: Smiltenes tehnikums, Kalnamuiža 10 un dienesta viesnīca, Dārza iela 9, Smiltene, Smiltenes novads, LV - 4729

4. Novērtēšanu veica: 22.05.2018., vides veselības analītiķe Silvija Švalkovska, vides veselības analītiķe Dina Līte-Zaķe

5. Novērtēšanā piedalījās: Smiltenes tehnikuma saimniecības vadītājs Aivars Birkenšteins, dienesta viesnīcas vadītāja Brigita Bišere

6. Konstatēts:

6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums

Bērnu diennakts slēgtās nometnes tiek organizētas Smiltenes tehnikuma sporta hallē un dienesta viesnīcas telpās. Dalībnieku vecums no 11 līdz 14, no 9 līdz 10, no 15 līdz 19, no 7 līdz 9 un no 10 līdz 12 gadiem, maksimālais dalībnieku skaits nometnēs līdz 30, līdz 50, līdz 35 un līdz 40 bērniem.

Nometnes vajadzībām tiks izmantota tehnikuma sporta halle: sporta zāle, 3 ģērbtuves atsevišķi zēniem un meitenēm, dušas telpas ar 3 vai 4 dušas ierīcēm un tualetes telpas ar klozetpodu un roku mazgātni. Starp dušas ierīcēm ir gludas, necaurspīdīgas starpsienas. Nakšņošana un atpūta paredzēta tehnikuma dienesta viesnīcā, kas ir piecstāvu apjoma celtne; kopā pieejamas 350 gultasvietas. Katrā stāvā ir 9 dzīvokļa tipa istabas un atpūtas telpa. Katrā dzīvoklī ir atsevišķs sanitārais mezgls (tualete un roku mazgātne). Uz katru stāvu ir 2 koplietošanas dušas telpas ar četrām dušas ierīcēm, kas atdalītas ar aizkariem. Klozetpodu un izlietņu skaits ir atbilstošs plānotajam nometnes dalībnieku skaitam. Ir iespēja ievērot personīgo higiēnu: pieejami roku mazgāšanas un nosusināšanas līdzekļi, tualetes papīrs. Telpu sastāvs, platība un sanitāri higiēniskais stāvoklis atbilst higiēnas prasībām un nometnes programmai. Ēdināšanu nodrošinās PVD reģistrēta Smiltenes tehnikuma ēdnīca PVD reģ. Nr. 010114.

6.2. Iekštelpu virsmu apdare

Telpu apdares materiāli ir atbilstoši telpu funkcijai un higiēnas prasībām; ir viegli kopjami un dezinficējami.

6.3. Apgaismojums

Dabiskais un mākslīgais; novērtējot vizuāli - nodrošināta atbilstība pastāvošajām prasībām.

6.4. Siltumapgāde

Centralizēta

6.5. Gaisa apmaiņa

Tehnikuma sporta zālē un ģērbtuvēs ir mākslīgās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēma; higiēnas telpās ir piespiedu nosūces ventilācija. Dienesta viesnīcas istabās –piespiedu pieplūdes/ nosūces ventilācija, kā arī dabīgā ventilācija, caur logiem; higiēnas telpās ventilācijas nav.

6.6. Ūdens apgāde

Tehnikumā autonoma; nodrošināta aukstā un karstā ūdens padeve. Karstā ūdens padeve tiek nodrošināta no siltummezgla un elektriskajiem ūdens sildītājiem.

Dienesta viesnīcai centralizēta –Smiltenes inženiertehniskie tīkli; nodrošināta aukstā un karstā ūdens padeve. Karstā ūdens padeve tiek nodrošināta no siltummezgla.

6.7. Kanalizācijas sistēma

Centralizēta

6.8. Teritorijas labiekārtošana

Netiek vērtēts

6.9. Vides pieejamība

Netiek vērtēts

6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija

Istabiņas uzkops nometnes dalībnieki, koplietošanas telpu uzkopšanu veic tehnikuma personāls; ar sanitāri higiēniskajiem materiāliem nodrošina tehnikums. Gultas veļu, matračus, spilvenus, segas nodrošinās tehnikuma dienesta viesnīca. Gultasveļas mazgāšanu nodrošina SIA „SANO FIRMA". Dvieļus individuāli nodrošinās nometnes dalībnieki.

7. **SLĒDZIENS**

Smiltenes tehnikums Kalnamuižā 10 un dienesta viesnīca Dārza ielā 9, Smiltenē, Smiltenes novadā atbilst higiēnas prasībām un tajā var uzsākt objekta „Bērnu diennakts nometnes" darbību.

8. Rekomendējamie pasākumi

1. Nodrošināt Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" prasību izpildi.
2. Ja vasarā – peldsezonas laikā, nometnes darbības vietā ir paredzēta nometnes dalībnieku peldēšanās, nometnes organizētājs ir atbildīgs par peldūdens pārbaudi un nepieciešamības gadījumā Veselības inspekcijas amatpersonām tiks uzrādīts apliecinājums (testēšanas pārskats) par peldūdens atbilstību 2017. gada 28. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība" prasībām. Nometnes laikā peldēšanās pieļaujama tikai drošās peldvietās un dienas gaismā. Peldēšanos organizē peldvietās, kas iekļautas valsts monitoringa programmā vai kurās pirms nometnes darbības uzsākšanas ir veikta peldvietas ūdens kvalitātes pārbaude jebkurā šajā jomā akreditētā laboratorijā.
3. Ēkas īpašniekam/ apsaimniekotājam rast iespēju un dienesta viesnīcas higiēnas telpās ierīkot piespiedu nosūces ventilācijas sistēmu.
4. Līdz nometnes darbības uzsākšanai, pirms ūdens lietošanas dušās, vēlams notecināt ūdeni, kā arī veikt krānu galu un dušu uzgaļu dezinfekciju, lai izvairītos no legionellas baktērijām ūdensapgādes sistēmā.
5. Telpu nomas līguma kopiju iesniegt Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļā līdz nometnes darbības uzsākšanai.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Vidzemes kontroles nodaļas vadītājs Kalvis Latsons

Silvija Švalkovska, 64281130
silvija.svalkovska@vi.gov.lv