ALĪNA
GENDELE
Rēzeknes novada pašvaldība
Kaunatas vidusskola; Rāznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., Latvija, LV-4622
00214917 (20.04.2017)
Latgales kontroles nodaļa Inspektore sabiedrības veselības jomā Inga Auzāne; 29113596;
inga.auzane@vi.gov.lv; (18.05.2018 16:07:56);

Neatbilstības

Nosaukums	Akta nr.	Komentārs	Paziņotais statuss	Veselības inspekcijas atbilde
Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	00214917	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	Novērsta	VI atbilde: Akceptēts. Novēršanas datums: 20.04.2018 Statuss: Novērsts
Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas. Tualetē** un dušas telpā** ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija. Tā ir darba kārtībā	00214917	Sakarā ar finanšu līdzekļu novirzīšanu apkures nodrošināšanai nav iespējama izpilde 2018.gadā. Tiks paredzēti finanšu līdzekļi 2019.gadā.	Jāpagarina termiņš	VI atbilde: Akceptēts. Apstiprinātais termiņš: 01.08.2019 Statuss: Pagarināts termiņš
Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	00214917	Finanšu līdzekļi ir paredzēti 2018.gada budžetā, darbi tiks veikti vasaras periodā.	Jāpagarina termiņš	VI atbilde: Akceptēts. Apstiprinātais termiņš: 01.09.2018 Statuss: Pagarināts termiņš

Uzdotie darbi

Nosaukums	Akta nr.	Komentārs	Paziņotais statuss	Veselības inspekcijas atbilde
Uzdotos veicamos pasākumus izpildīt norādītajos izpildes termiņos un par izpildi rakstiski informēt Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļu.	00214917	Tiks sagatavots ziņojums pa mākslīgā apgaismojuma pilnveidošanu klašu telpās pie tāfelēm.	Jāpagarina termiņš	VI atbilde: Akceptēts. Apstiprinātais termiņš: 01.09.2018 Statuss: Pagarināts termiņš

Atbildes vēstule ir sagatavota elektroniski un tai ir informatīvs raksturs, kas neatceļ kontroles aktā uzlikto pienākumu izpildi.

F257-v2

Saņemts
Kaunatas vidusskolā
21.05.2018.
Nr. 1.20/37

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa
18. novembra iela 105, Daugavpils, Latvija, LV-5404
tālr. 65424547, 65429529, fakss 65429529, latgale@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00214917

2017. gada 20. aprīlis

Kaunatas pag., Rēzeknes nov.

Kontrole
sākta: 2017. gada 20. aprīlis plkst.09:20

Kontrole
beigta: 2017. gada 20. aprīlis plkst.14:30

Kontroles veids plānveida

Objekts **Kaunatas vidusskola, Rāznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., Latvija, LV-4622, tālr. 64667253, 26528156**

Juridiskā persona Rēzeknes novada pašvaldība, reģ.nr. 90009112679, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, Latvija

Atbildīgā persona Direktore, Skaidrīte Ūzuliņa, tālr. 64667253

Slēdziens
- objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.76 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01v1.1 "Sagatavošanās inspekcijai un inspekcijas veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05v1 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
Iestādes saimniecības pārzine, kas piedalās kontrolē tiek informēta par vadlīniju "Ergonomikas vadlīnijas izglītības iestādēm" pieejamību Inspekcijas tīmekļa vietnē www.vi.gov.lv., kā arī par vadlīnijām "Legionelloze: profilakses pasākumi dzīvojamo un sabiedrisko ēku apsaimniekotājiem, ūdens lietotājiem". Kontrolē piedalās saimniecības pārzine Veronika Taukača, kurai ir uzdots nodot kontroles aktu atbildīgai personai.

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Uzdotos veicamos pasākumus izpildīt norādītajos izpildes termiņos un par izpildi rakstiski informēt Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļu.	Skaidrīte Ūzuliņa	20.04.2018
2.	Kontroles aktu nodot atbildīgai personai.	Veronika Taukača	24.04.2017

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 5 h 10 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles akts sastādīts divos eksemplāros: viens eksemplārs glabājas Veselības inspekcijā, otrs eksemplārs – objektā.

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektors sabiedrības veselības jomā Inga Auzāne

I. Auzāne
(paraksts)

1. Objekta pārstāvis Saimniecības pārzine Veronika Taukača

(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un saņēmu, konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi man izskaidroti": Saimniecības pārzine Veronika Taukača

(paraksts)

N14

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

LATGALES REĢIONA BRIGĀDES
RĒZEKNES DAĻA
Skolas ielā 1, Rēzekne, LV-4601; tālr.:64628063; fakss: 64624366; e-pasts: rezekne@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rēzeknē
(izdošanas vieta)

2018. gada 25.oktobrī
(datums)

Kaunatas vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90000048608
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts, c. Kaunata, Rāznas iela 17
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/9.8-3.1-339

2018. gada 24.oktobrī
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes (turpmāk-VUGD LRB) Rēzeknes daļas inspektors kapteinis Oļegs Poskrjobiševs
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Direktorei A.Gendelei
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Kaunatas vidusskolas ēkas telpu un teritorijas, Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts, c. Kaunata, Rāznas iela 17
(objekta nosaukums, adrese)

plānotā ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļas pārbaudes akts no 10.oktobrī 2017.gada Nr.22/9.8-3.1-313/62	2,3,5,6,7,9, 10,11,12	1,4,8

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1.	Objektā ugunsdrošības instrukcijā trūkst: - 2.1. sadaļā nav uzrakstīts par objekta ugunsdrošības nodalījumiem, ugunsnoturības pakāpi; - 3.sadaļa nav aprakstīta ugunsaizsardzības sistēma; - Nav uzradīts attālums līdz tuvākajam ugunsdzēsības hidrantam; - 4.3.2. un 4.5.sadaļa aprakstīti objektā iekšējie ugunsdzēsības krāni kuros nav objektā; - 6.1. un 6.2. sadaļā papildināt ārējos un iekšējos ugunsgrēka cēloņus; - 7.tabulā preventīvie pasākumi 5.aile objektā iekšējie ugunsdzēsības krāni nav nepieciešami;	Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi", turpmāk tekstā (Ugunsdrošības noteikumi) 180.punkts	12.11.2018
2.	Objektā ugunsaizsardzības sistēmas (ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai) manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav nodrošinātas ar paskaidrojošiem uzrakstiem.	Ugunsdrošības noteikumu 121.punkts	01.12.2018
3.	Nav veikta pārbaude evakuācijas apgaismojumam (evakuācijas izeju izgaismoto rādītāju un evakuācijas virziena izgaismoto rādītāju) atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu un Latvijas standarta prasībām (rezerves elektroapgādes elementi nodrošina tīkla darbību vismaz 30 minūtes). Par veiktiem darbiem sastadīt attiecīgu aktu.	Ugunsdrošības noteikumu 9.punkts, 245.punkts	01.12.2018
4.	Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas vecā un jaunā sporta zālē: - nav iekārtu (sirēnu, manuālas tālvadības iedarbināšanas ierīces, evakuācijas apgaismojums) aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem.	Ugunsdrošības noteikumu 135.punkts	01.01.2019

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Iepazinos.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: VUGD Latgales reģiona brigādes komandierim, Daugavpilī, Rīgas ielā 1/3, LV - 5401.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Oļegs Poskrjobiševs

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

Direktore: A. Gendele

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2018.gada 15. 11.