Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)
2018.gada 25. maija
(datums)

Mākslinieciskās jaunrades centra "Praktiskās estētikas skola"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr.90000013606
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Andreja Saharova iela 35, Rīgā, LV-1082
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/269
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Bērnu dienas nometnei "Sportiskie mākslinieki" paredzētās telpas mākslinieciskās jaunrades centra Praktiskās estētikas skola.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Andreja Saharova iela 35, Rīga, LV-1082.
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas domes Īpašuma departaments.
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr.90000038741, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā LV-1050.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Kārla Bruno 2018.gada 26.aprīļa iesniegums Nr.b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde reģistrēts 2018.gada 26.aprīļa ar Nr.22/8-1.8.1/282.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Mākslinieciskas Jaunrades Centrs "Praktiskās estētikas skola" sporta zāle mācību klases, kuras ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objekta 1.stāvā evakuācijas durvis nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 243.punkta un 246.punkta 3.apakšpunkta prasību izpilde.
6.2. Objektā zīmes, kas norāda evakuācijas ceļu un izejas nav nodrošinātas ar iekšējo apgaismojumu no pastāvīga un autonoma elektroenerģijas avota, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 206.punkta prasību izpilde.

6.3 Nav uzrādīts pārbaudes akts par elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma) pārbaudes rezultātiem un elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudēm (ja elektroinstalācijas pārbaude ir veikta pēc 2017.gada 1.septembra) Objektā saskaņā Ugunsdrošības noteikumu 6.pielikuma un 7.pielikuma prasībām, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 54.punkta, 57.punkta un 58.punkta prasības.

7. **Slēdziens:** neatbilst Ugunsdrošības noteikumu prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpukta prasībām.
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors — (amatpersonas amats) — (paraksts) — S.Radioņenko (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) _____ (paraksts)

20____. gada ___. _____