Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Leona Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201
tālrunis: 64281130, tālrunis/fakss: 64281752, e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR OBJEKTA GATAVĪBU DARBĪBAS UZSĀKŠANAI VAI TURPINĀŠANAI

Valmierā

2019. gada 6.jūnijā

Nr. 4.6.3. -14./13228 /1514

Mariannai Bondarčukai
A.Saharova iela 20 - 42, Rīga, LV - 1050

1. Objekta nosaukums: bērnu diennakts nometne telpās
2. Objekta adrese: viesu nams „Bille", „Bille", Drabešu pagasts, Amatas novads, LV- 4139
3. Darbības veids: bērnu diennakts nometne telpās; norises laiks 10.06. – 20.06.2019.; maksimālais bērnu skaits nometnē 70
4. Objekta īpašnieks: nometnes organizētājs – pašnodarbinātā Marianna Bondarčuka, reģ. Nr. 250285-10432, A.Saharova iela 20 - 42, Rīga, LV -1050; nometnes vadītājs – Marianna Bondarčuka (apl. Nr. 116 - 00613)
5. Iesniegtie dokumenti: 2019. gada 14.maija e-iesniegums Nr. 13228 no nometnes.gov.lv;
6. Apsekojums veikts: 22.05.2019., vides veselības analītiķes Dina Līte-Zaķe un Silvija Švalkovska
7. Laboratoriskie un fizikālie mērījumi: SIA Laboratorija AUCTORITAS testēšanas pārskata kopija dzeramajam ūdenim Nr.4434/19 (14.05.2019.).
8. SLĒDZIENS **Bērnu diennakts nometne telpās un ārpus telpām viesu namā „Bille", Amatas novada Drabešu pagasta „Bille" atbilst higiēnas prasībām un tajā var uzsākt bērnu diennakts nometnes darbību.** Atzinums, kas izsniegts Mariannai Bondarčukai, bērnu diennakts nometņu organizēšanai viesu namā „Bille", Amatas novada Drabešu pagasta „Bille" derīgs vienu gadu līdz 2020.gada 22.maijam

Pielikumā: 06.06.2019. Objekta higiēniskais novērtējums uz 1 lp.

Sabiedrības veselības departamenta
Vidzemes kontroles nodaļas vadītājs Kalvis Latsons

Dina Līte-Zaķe, 64281130
dina.lite-zaķe@vi.gov.lv

Pielikums
Veselības inspekcijas
2019. gada 6.jūnija
atzinumam
Nr. 4.6.3.-14./13228/1514

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Leona Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201
tālrunis: 64281130, tālrunis/fakss: 64281752, e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

OBJEKTA HIGIĒNISKAIS NOVĒRTĒJUMS

Valmierā

2019. gada 6. jūnijā

1. **Objekta nosaukums:** bērnu diennakts nometne telpās

2. **Objekta īpašnieks:** nometnes organizētājs – pašnodarbinātā Marianna Bondarčuka, reģ. Nr. 250285-10432, A.Saharova iela 20 - 42, Rīga, LV -1050

3. **Objekta adrese:** viesu nams „Bille", „Bille", Drabešu pagasts, Amatas novads, LV- 4139

4. **Novērtēšanu veica:** 22.05.2019., vides veselības analītiķe Dina Līte-Zaķe

5. **Novērtēšanā piedalījās:** viesu nama saimniece Izabella Meldere

6. Konstatēts:

6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums

Bērnu diennakts slēgta nometne telpās tiek organizēta Amatas novada Drabešu pagasta viesu nama „Bille" telpās.

Nometnes dalībnieku izmitināšana paredzēta viesu nama „Bille" galvenās ēkas 2 un 3 stāvā: kopā 26 istabas; 2. stāvā viena divvietīga istaba ar atsevišķu higiēnas mezglu (duša un tualete), viens numuriņš ar trīs vietām (divas atsevišķas telpas) un atsevišķu higiēnas mezglu (duša un tualete); 3.stāvā viena istaba ar atsevišķu higiēnas mezglu (vanna un tualete); pārējām istabām 3.stāvā gaitenī koplietošanai paredzētas 3 dušas telpas un 2 tualetes (klozetpods un roku mazgātne); nepieciešamības gadījumā iespēja izmantot tualetes 1. stāvā: sieviešu tualete (divi klozetpodi kabīnēs, 2 roku mazgātnes), tualete ar vides pieejamību (1 klozetpods, 1 pisuārs, 1 roku mazgātne); 1.stāvā ēdamzāle. Pie viesu nama ir sporta un atpūtas zona. Maksimālais dalībnieku skaits nometnē 70, dalībnieku vecums no 7 līdz 12 gadiem. Dalībnieku gulēšanai nodrošināti matrači, spilveni, segas un gultasveļa; veļa tiek nodota veļas mazgātuvē Cēsīs. Ēdināšana tiks nodrošināta uz vietas. Sadzīves atkritumu savākšana un uzglabāšana nometnes teritorijā ir higiēniski un epidemioloģiski droša. Telpu sastāvs, platība un sanitāri higiēniskais stāvoklis atbilst higiēnas prasībām un nometnes programmai.

6.2. Iekštelpu virsmu apdare

Apdares materiāli atbilst telpu funkcijai; telpās siltās grīdas.

6.3. Apgaismojums

Dabiskais un mākslīgais.

6.4. Siltumapgāde

Lokāla – siltumsūknis, elektrība; krāsns (kamīni) apkure; higiēnas telpās siltās grīdas.

6.5. Gaisa apmaiņa

Higiēnas telpās piespiedu mehāniskā nosūces ventilācija. Apsekojuma laikā konstatēts, ka

vienā tualetes telpā 1.stāvā (sieviešu tualetē) nav ierīkota nosūces ventilācija. Guļamtelpās telpu vedināšanu iespējams nodrošināt caur logiem. Mansarda istabā, izvietojot maksimālo bērnu skaitu, karstā laikā iespējamas problēmas ar gaisa apmaiņu telpā. Nepieciešams ierīkot pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmu.

6.6. Ūdens apgāde

Ūdensapgāde autonoma – artēziskais urbums. Dzeramais ūdens atbilst Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumu Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" prasībām (SIA Laboratorija AUCTORITAS testēšanas pārskata kopija dzeramajam ūdenim Nr.4434/19 no 14.05.2019.). Karstais ūdens tiek nodrošināts no siltummezgla.

6.7. Kanalizācijas sistēma

Autonoma – krājrezervuārs.

6.8. Teritorijas labiekārtošana

Teritorija labiekārtota.

6.9. Vides pieejamība

Netiek vērtēta

6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija

Telpu uzkopšanu nometnes darbības laikā nodrošinās viesu nama personāls; par gultasveļas mazgāšanu noslēgts līgums ar firmu Cēsīs.

7. **SLĒDZIENS**

Bērnu diennakts nometne telpās viesu namā „Bille", Amatas novada Drabešu pagasta „Bille" atbilst higiēnas prasībām.

8. Rekomendējamie pasākumi

8.1. Nodrošināt Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" prasību izpildi.

8.2. Ja vasarā - peldsezonas laikā, nometnes darbības vietā ir paredzēta nometnes dalībnieku peldēšanās, nometnes organizētājs ir atbildīgs par peldūdens pārbaudi un nepieciešamības gadījumā Inspekcijas amatpersonām jāuzrāda apliecinājums (testēšanas pārskats) par peldūdens atbilstību 2017. gada 28. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība" prasībām. Ar aktuālo informāciju par oficiālo peldvietu ūdens kvalitātes rādītājiem var iepazīties Veselības inspekcijas mājas lapā: www.vi.gov.lv (vides-veseliba/peldudens/peldudens-monitorings).

8.3. Lai turpmāk izmantotu mansarda stāva istabu bērnu nometņu organizēšanai vasaras periodā un nodrošinātu telpā atbilstošu gaisa apmaiņu, objekta īpašniekam izskatīt iespēju un ierīkot telpā pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmu (pieplūdes gaisa uzsildīšanai ziemā un atdzesēšanai vasarā); tualetes telpā 1.stāvā ierīkot piespiedu nosūces ventilāciju saskaņā ar 2015.gada 16.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.310 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"".

Sabiedrības veselības departamenta
Vidzemes kontroles nodaļas vadītājs Kalvis Latsons

Dina Līte-Zaķe, 64281130
dina.lite-zake@vi.gov.lv