Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE 8.DAĻA
Krustpils iela 10, Rīga, LV-1073; tālr.: 67917707; fakss: 67932710; e-pasts: rrp8@vugd.gov.lv;
baldone@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Baldone
(izdošanas vieta)

2018.gada 14.jūnijā
(datums)

Baldones novada dome
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90000031245
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Pārupes iela 3 , Baldone, Baldones novads, LV-2125
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8.8-3.8.1/ 13

2018. gada 16.maijā (pārbaudes datums(-i)) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Rīgas reģiona pārvaldes 8.daļas Baldones posteņa komandieris kapteinis Normunds Dārznieks
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Baldones vidusskolas direktora vietniekam saimnieciskajos darbos Ģirtam Kurmim
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Baldones vidusskolas telpu un teritorijas Iecavas ielā 4, Baldonē (turpmāk – Objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2017.gada 6.decembra Pārbaudes akts Nr. 22/8.8-3.8.1/9	-	-

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Ugunsdrošības instrukcijā nepieciešams veikt informācijas precizējumu saistībā ar papildus telpu (Baltais ērglis) pārņemšanu uzraudzībā: esošo ugunsgrēka dzēšanai paredzēto ierīču, iekārtu, tehnikas, inventāra un aprīkojuma (turpmāk – ugunsdzēsības līdzekļi) raksturojums un izmantošanas kārtība.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" 180.1.6.apakšpunkts	

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:
Nav iebildumu un iebildumu.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050
(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Normunds Dārznieks
(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:
Direktore Dzintra Kuhendelde
(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2018.gada ___. _____