Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2019.gada 13. martā
(datums)

Biedrība "Bolderājas karatē klubs"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr.40008145796
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Lēpju iela 5-26, Rīga, LV- 1016
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/63

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Bērnu diennakts nometnei paredzētās telpas Lielupes pamatskolā Aizputes ielā 1A, Jūrmalā (turpmāk - Objekts)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Aizputes iela 1A, Jūrmala.
3. Īpašnieks (valdītājs): Jūrmalas pilsētas dome,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr.90000056357 , Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV-2015.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Andreja Vinokurova 2019.gada 22.februāra iesniegums Nr.b/n., Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2019.gada 22.februārī ar Nr. 22/8-1.8.1/155.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Lielupes pamatskolas aktu zāle, sporta zāle, ēdnīca un 3.stāva kabineti Nr.232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 2310 un 2311.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
1. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma netiek pastāvīgi uzturēta darba kārtībā, bet tieši, uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta (turpmāk – Panelis) uzrāda atslēgumu kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 123.punkta prasība;
2. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma netiek pastāvīgi uzturēta darba kārtībā, bet tieši, Panelī uzrāda Paneļa kļūdu, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 123.punkta prasība;

3. Objekta telpās ugunsdzēsības līdzekļi nav novietoti redzamās, viegli pieejamās vietās, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 265.punkta prasība;
4. Durvis Objekta evakuācijas ceļos nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 243.punkta prasība;
5. Evakuācijai paredzētās durvis Objekta aktu zālē ir aizkrautas ar mēbelēm, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 246.5.apakšpunkta prasība.

7. **Slēdziens:** Jānovērš šī atzinuma 6.punktā minētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

8.5.apakšpunkta prasībām.

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors

A.Priede

(amatpersona)

(paraksts)

Andis Puriņš

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ___. _____