Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDES
TALSU DAĻA
K.Valdemāra ielā 94, Talsi, Talsu novads, LV-3201; tālr.:632 91826; fakss: 63223212; e-pasts: talsi@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Talsi
(izdošanas vieta)

2019.gada 19.jūlijā
(datums)

PURE Academy
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.42103062204
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Kviešu iela 28 c,
Liepāja, LV-3405

ATZINUMS Nr. 22/12.6-3.9- 53
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: bērnu diennakts nometnei paredzētās telpas Dundagas novada pašvaldības iestādē "Kultūras pils" (turpmāk-Iestāde)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2. Adrese: Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā, LV-3270

3. Īpašnieks (valdītājs): Dundagas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90009115209
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas novadā, LV-3270
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

4. Iesniegtie dokumenti: Inga Sprice e-pasts Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļā saņemts 2019.gada 10.jūlijā

5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Apsekotas Iestādes telpas Iestādes telpas daļēji aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka un atklāšanas trauksmes signalizācijas sistēmu. Telpās izvietoti ugunsdzēsības aparāti.

6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Ugunsdrošībai lietojamās evakuācijas zīmes nav izvietotas viena no otras tā, lai tās sniegtu secīgu informāciju un būtu viegli saskatāmas, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238"Ugunsdrošības noteikumi" 200.punkta prasība.(turpmāk -

"Ugunsdrošības noteikumi",

6.2. Objektā veikta ugunsaizsardzības sistēmas daļēja atslēgšana, un nav nodrošināti, attiecīgi ugunsdrošības pasākumi, kas kompensē atslēgtās ugunsaizsardzības sistēmas funkcijas. Ugunsdrošības pasākumi, kas kompensē atslēgtās ugunsaizsardzības sistēmas funkcijas, nav izstrādāti rakstveidā un par tiem nav veikta nodarbināto instruktāža. Par veikto ugunsdrošības instruktāžu nav veikti ieraksti Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā. Kā rezultātā nav nodrošināta „Ugunsdrošības noteikumi" 133.punkta prasība,

6.3. Objektā evakuācijas plāni nav aktuāli un pārskatāmi (izejas, plāna novietojums). Kā rezultātā nav nodrošināta "Ugunsdrošības noteikumi" 234.punkta prasība,

7. **Slēdziens:** diennakts nometnei paredzētās telpas neatbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs **sešus** mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401
(amatpersonas amats un adrese)

VUGD Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas inspektore D.Legzdiņa
(amatpersona)

(paraksts)

D.Legzdiņa
(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

_____
(paraksts)

2019. gada ___. _____