Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2019.gada 28. martā
(datums)

Pumpuru vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr.2973901346
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Kronvalda iela 8, Jūrmala, LV-2008
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22.8-3.10.1175
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Bērnu dienas nometnei paredzētās telpas Pumpuru vidusskolā Kronvalda ielā 8, Jūrmalā (turpmāk - Objekts)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Kronvalda iela 8, Jūrmala.
3. Īpašnieks (valdītājs): Jūrmalas pilsētas pašvaldība,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr.90000051542 , Kronvalda iela 8, Jūrmala, LV-2008.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Ineses Staskēvičas 2019.gada 6.marta iesniegums Nr.b/n., Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2019.gada 6.martā ar Nr. 22/8-1.8.1/187.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Pumpuru vidusskolas aktu zāle, sporta zāle, ēdnīca un kabineti Nr.120, 121, 122, 123 un 124.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
1. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma netiek pastāvīgi uzturēta darba kārtībā, bet tieši, uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta (turpmāk – Panelis) uzrāda atslēgumu kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 123.punkta prasība;
2. Rezerves evakuācijas durvis no Objekta ēdnīcas nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 243.punkta prasība;

7. **Slēdziens:** Jānovērš šī atzinuma 6.punktā minētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

8.5.apakšpunkta prasībām.

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors

A.Prūsis

(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____