Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13. Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)
2019.gada 21. maijs
(datums)

Biedrība "Bērnu un jauniešu zinātnes skola Laboratorium"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 40008267239
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Augusta Deglava iela 55 - 3, Rīga, LV-1035
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/179
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: dzīvojamās ēkas trešā stāva 6.dzīvokļa telpas, kas paredzētas bērnu dienas nometnes "Jauno Zinātnieku akadēmija" organizēšanai (turpmāk – Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Tērbatas iela 49/51, Rīga.
3. Īpašnieks (valdītājs): Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "T49", reģistrācijas
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Nr. 40003610580, Lāčplēša iela 75, Rīga, LV-1011.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: 2019.gada 30.aprīļa iesniegums, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2019.gada 3.maijā ar Nr.22/8-1.8.1/364.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: sešstāvu dzīvojamās ēkas trešā stāva 6.dzīvokļa telpas ar kopējo platību 145,8 m².
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objekts netiek ekspluatēts atbilstoši noteiktajam I lietošanas veidam (saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"), bet tiek ekspluatēts kā V lietošanas veida telpas, nenodrošinot Objektu ar tādiem konstruktīvajiem elementiem un ugunsdrošībai nozīmīgām inženiertehniskām sistēmām un ierīcēm, kas atbilst normatīvajos aktos par būvniecību noteiktajām ugunsdrošības prasībām, bet tieši: Objekts (V lietošanas veids) nav ugunsdroši atdalīts no cita lietošanas veida telpām un nav aprīkots ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu

Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 8.punkta un 9.punkta prasības.

7. **Slēdziens:** nometnei „Jauno Zinātnieku akadēmija" paredzētās telpas neatbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpukta prasībām.

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore _____ _____ I. Grigorjeva
(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____