Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2019.gada 24. aprīlī
(datums)

SIA "MENAR"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 40203008831
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Brīvības iela 106b, Rīga, LV-1001
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/103
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: SIA "MENAR" bērnu dienas nometnēm "MENAR vasaras nometne Jūnijā", " MENAR vasaras nometne Jūlijā" un "MENAR vasaras nometne augustā" paredzētās telpas (turpmāk - Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Brīvības iela 106b, Rīga.
3. Īpašnieks (valdītājs): Biedrība "re:login", Reģistrācijas Nr.40008205671,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Tapešu iela 19-19, Rīga, LV-1083.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Lāsmas Ribes 2019.gada 29.marta iesniegumi Nr.b/n., Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēti 2019.gada 4.aprīlī ar Nr. 22/8-1.8.1/246 un Nr. 22/8-1.8.1/247.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: SIA "MENAR" 3.stāva telpas ar kopējo platību 264.6 m² ir nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objekta telpas nav nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši ugunsdrošības noteikumu 5. pielikuma 2. tabulai (nav nodrošināta ugunsdzēsības aparātu dzēstspēja, bet tieši nepieciešamā dzēstspēja – 106A 495B, esošā dzēstspēja – 86A 466B) (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 247.punkts);
6.2. Nav veiktas elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma) pārbaude (Ugunsdrošības noteikumu 57.punkts);

6.3. Objekta ugunsdzēsības aparātiem nav uzlīmes par ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu) (Ugunsdrošības noteikumu 269.punkts);

6.4. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instrukcijas izstrādi saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 180.punkta prasībām (Ugunsdrošības noteikumu 176.punkts);

6.5. Objekta evakuācijas izejas nav apzīmētas atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma prasībām. (Ugunsdrošības noteikumu 244.punkts);

6.6. Objekta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav nodrošinātas ar paskaidrojošiem uzrakstiem valsts valodā. (Ugunsdrošības noteikumu 136.punkts).

7. **Slēdziens:** jānovērš šā atzinuma 6.punktā minētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

8.5.apakšpunkta prasībām.

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore — (amatpersona)

(paraksts)

I.Viņķe
(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____