Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)
2019.gada 19. aprīlī
(datums)

Bērnu un jauniešu centrs "Zolitūde"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 40900011567
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Ruses ielā 13 -58, Rīgā, LV-1029
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/ 111
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Bērnu dienas nometnei "Mēs Latvijai" paredzētas telpās.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Ruses iela 13, Rīga, LV-1029.
3. Īpašnieks (valdītājs): Bērnu un jauniešu centrs "Zolitūde"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr.40900011567, Ruses iela 13 -58, Rīga, LV-1029.
4. Iesniegtie dokumenti: 2019. gada 2. aprīļa Malcānes-Bodrovas Margaritas iesniegums Nr.b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2019. gada 2. aprīlī ar Nr. 22/8-1.8.1/253.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: daudzīvokļu dzīvojamās mājas pirmā stāva izglītības iestādes telpu grupas bērnu dienas nometnei tiks izmantotas visas nodarbību telpas ar kopējo platību 374,80 m^2.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Pārbaudes laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
7. **Slēdziens**: Objekta telpas atbilst ugunsdrošības prasībām ar nosacījumu, ka nometnes laikā maksimālais apsekoto telpu lietotāju skaits nepārsniegs 50 cilvēkus un nepārsniegs 30 m no evakuācijas izejas.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Rīgas reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un
civilās aizsardzības nodaļas inspektore
I.Smirnova

(amatpersona) (paraksts) Ilvija Smirnova
(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: Biedrības "Jaunmārtiņa muižas iedzīvotāju apvienība" valdes priekšsēdētāja Gunta Malcone
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

2019. gada 25. aprīlī
(datums)