Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDES
5.DAĻA
Slokas iela 66, Rīga, LV-1007; tālr.:67023551; fakss: 67458818; e-pasts: rrp5@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)
2018.gada 27.septembris
(datums)

Rīgas 33.vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas numurs 90000013606
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV-1016
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8.5-3.8.1- /3

2018.gada 30.augustā
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Rīgas reģiona pārvaldes 5.daļas Bolderājas posteņa komandieris virsleitnants Staņislavs Turoks
(amatpersonas(-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Rīgas 33.vidusskolas darba aizsardzības specialistu Mihailu Tutuškinu
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Rīgas 33.vidusskolas telpu un teritorijas Stūrmaņu ielā 23, Rīgā (turpmāk – Objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Nav	Nav	Nav

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objektā par mehāniskās ventilācijas kanāla tīrīšanas rezultātiem nav sastādīts akts.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 92.punkts.	30.02.2020

SANEMTS
Rīgas 33. vidusskolā
2018.g. "28." septembrī
Nr. 1.23/66

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam Maskavas ielā 3, Rīgā, LV – 1050.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:
Staņislavs Turoks
(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20 18.gada 8. septembris.