Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDES
5.DAĻA
Slokas iela 66, Rīga, LV-1007; tālr.:67023551; fakss: 67458818; e-pasts: rrp5@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)
2018.gada 9.marts
(datums)

Rīgas 54.vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas numurs 90000013606
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Kr.Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8.5-3.8.1- 3

2018.gada 2.martā
(pārbaudes datums(-i))
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Rīgas reģiona pārvaldes 5.daļas Bolderājas posteņa komandieris virsleitnants Staņislavs Turoks
(amatpersonas(-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)
piedaloties Rīgas 54.vidusskolas direktora vietniekam Andrejam Pogrebņakam
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)
veica Rīgas 54.vidusskolas telpu un teritorijas Baltā ielā 22a, Rīgā (turpmāk – Objekts)
(objekta nosaukums, adrese)
plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Nav	Nav	Nav

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Telpās nav ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija sistēma.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 8.punkts.	01.09.2018

1	2	3	4
2.	Dabīgās ventilācijas kanālam nav veikta tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude.	Ugunsdrošības noteikumu 74.punkts, 72.punkts, 90.punkts.	01.09.2018
3.	Elektrosadales telpā tiek uzglabātas degtspējīgaś vielas vai priekšmeti.	Ugunsdrošības noteikumu 62.7.apakšpunkts.	01.04.2018

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam Maskavas ielā 3, Rīgā, LV – 1050.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:
Staņislavs Turoks
(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:
Andrejs Pogrebņaks
54.vsk. saimniecības vadītājs
t.+371 26179363

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2018.gada 08. marta