Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2019.gada 3. maijā
(datums)

Rīgas Centra humanitārā vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 3413900790
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Krišjāņa Barona iela 97A, Rīga, LV-1012
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/123
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Rīgas Centra humanitārās vidusskolas bērnu dienas nometnei paredzētās telpas (turpmāk - Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Krišjāņa Barona iela 116 iela, Rīga.
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
departaments, Reģistrācijas Nr. 90000013606, Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Andas Kazakas 2019.gada 4.aprīļa un 5.aprīļa iesniegumi Nr.b/n., Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēti 2019.gada 5.aprīlī ar Nr. 22/8-1.8.1/264.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Rīgas Centra humanitārās vidusskolas telpas, kas ir nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objektā nav uzrādīts akts par dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšanas rezultātiem (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 72.punkts un 90.punkts);
6.2. Objektā pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un automātiskās balss izziņošanas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskais projekts vai atbildīgās personas apstiprināta minētā dokumenta kopija (Ugunsdrošības noteikumu 125.1.apakšpunkts);

6.3. Objektā pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un automātiskās balss izziņošanas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pieņemšanas akts vai atbildīgās personas apstiprināta minētā dokumenta kopija (Ugunsdrošības noteikumu 125.2.apakšpunkts);

6.4. Objekta virtuves telpā un pagraba mācību telpā, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ugunsgrēka detektoriem uzlikti aizsargvāki (Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts);

6.5. Objekta virtuve nav nodrošināta ar ugunsdzēsības pārklāju atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 5. pielikuma 5.tabulai (Ugunsdrošības noteikumu 260.punkts.);

6.6. Objekta pagrabstāvā (starp elektrosadali un ventilācijas telpu) ugunsdrošās konstrukcijas neblīvās vietas nav aizdarītas ar blīvējošiem, dūmus necaurlaidīgiem materiāliem, kuriem ir atbilstoša normatīvajos aktos par būvniecību noteiktā ugunsizturības robeža (Ugunsdrošības noteikumu 12.punkts).

7. **Slēdziens:** jānovērš šā atzinuma 6.punktā minētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

8.5.apakšpunkta prasībām.

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore — (amatpersona) — (paraksts) — I.Viņķe (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) _____ (paraksts)

20____. gada ___. _____