Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDES
TALSU DAĻA
K.Valdemāra ielā 94, Talsi, Talsu novads, LV-3201; tālr.:632 91826; fakss: 63223212; e-pasts: talsi@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Talsos
(izdošanas vieta)

2019.gada 9. maijā
(datums)

SIA "Dienas žurnāli"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 40003356776
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Andrejostas iela 17, Rīga, LV-1045
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/12.6-3.9/6
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Viesu nama "Laumas" telpas (turpmāk - objekts)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: „Laumas", Īves pagasts, Talsu novads, LV-3261
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA „Laumas", Reģistrācijas Nr.49001005172
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
"Laumas", Īves pagasts, Talsu novads
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītāja Jogitas Liepiņas 2019.gada 5.aprīļa iesniegums e-pasts jogital@inbox.lv
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Divstāvu U3 ugunsnoturības pakāpes ēka aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas sistēmu un nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objektā nav veikta elektroinstalācijas pārbaude, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 56.punkta prasība.
6.2. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 58.punkta prasība.
6.3. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instrukcijas izstrādi saimnieciskās darbības objektam, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 176.punkta prasība.

6.4. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa apskati un tehnisko apkopi, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 267.punkta prasība.

6.5. Objektā nav veikta cietā kurināmā apkures iekārtas, ierīces un dūmvada tehniskā stāvokļa pārbaude, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 74.punkta prasība.

7. **Slēdziens:** Nometnei paredzētās telpas neatbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām.

8. Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunktu.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt www.nometnes.gov.lv publicitātei
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs **sešus** mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim Ganību ielā 63/67, Liepājā
(amatpersonas amats un adrese)

VUGD KRB Talsu daļas Rojas posteņa komandieris — (amatpersona)

(paraksts)

J.Bieriņš
(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) _____ (paraksts)

20____. gada ___. _____