Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)
2019.gada 7. maijā
(datums)

Rīgas speciālā internātpamatskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr.3620900693
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Aglonas iela 57, Rīga, LV-1057
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/127
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Bērnu diennakts nometnei "Vasaras brīnumi 2019.gadā" paredzētās telpas Rīgas speciālajā internātpamatskolā.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Aglonas iela 57, Rīga, LV-1057.
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas domes Īpašuma departaments.
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr.90000038741, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā LV-1050.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Jolantas Tīrumas 2019.gada 8.aprīļa iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Trīs stāvu ēka pirmā stāva telpas Nr. 204., 209., 212., 213. ar kopējo platību 283m^2, otrā stāva telpas Nr.223., 224., 225., 226. ar kopējo platību 292,9m^2 un trešā stāva telpas Nr.233., 234., 235., 236. ar kopējo platību 293,3m^2 kas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Zīmes, kas norāda evakuācijas ceļus un izejas nav nodrošinātas ar iekšējo apgaismojumu no pastāvīga un autonoma elektroenerģijas avota, kā rezultāta, nav nodrošināta 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 243.punkta prasību izpilde.

7. **Slēdziens:** neatbilst ugunsdrošības noteikumu prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpukta prasībām.
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors — S.Radioņenko

(amatpersonas amats) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____