Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

17.05.2019
(datums)

Rīgas 25.vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.3613900678
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Rušonu ielā 6, Rīgā, LV-1057
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/170
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Rīgas 25.vidusskolas bērnu dienas nometnei "Gudrais luksofors" 1.stāva 15, 16, 17 un 19. kabinets, sporta zāle, aktu zāle un skolas sporta kompleksa paredzētas telpas (turpmāk - Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Rušonu ielā 6, Rīgā, LV-1057.
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
departaments, Reģistrācijas Nr.90000013606, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Janas Butleres 2019.gada 16.aprīļa iesniegums Nr.b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts ar kopējo platību 862 m^2, kurš aprīkots ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Durvis evakuācijas ceļa nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 243.punkta un 246.punkta 3.apakšpunkta prasību izpilde.
6.2. Nav uzrādīts akts par dabīgas ventilācijas kanāla tīrīšanas rezultātiem Objektā, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 72. un 80.punkta prasībām.
6.3. Nav uzradīts tehniska stāvokļa pārbaudes akts par Objektā veikto dabīgās ventilācijas kanālu tehnisko stāvokļa pārbaudi, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 74., 75., 76.punkta un 8.pielikuma prasībām.
6.4. Objektā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 72. un 80.punkta prasībām.

6.5. Objektā, elektroinstalācijas pārbaudes akts neatbilst Ugunsdrošības noteikumu 6.pielikuma prasībām, bet tieši: nav atzinuma par elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu rezultātiem, nav elektroiekārtu, zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes, elektroinstalācijas shēmas un elektroinstalācijas izolācijai ar nominālo spriegumu līdz 500 V pārbaudes līdzspriegums nav 500V, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 72. un 80.punkta prasībām.

7. **Slēdziens:** Objekta telpas neatbilsts ugunsdrošības prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpukta prasībām.
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors — S.Radioņenko

(amatpersonas amats) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____