Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2019.gada 10.maijā
(datums)

Vangažu vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

reģistrācijas Nr. 201301104
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Gaujas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā, LV-2136
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/136
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Vangažu vidusskola
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Gaujas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā, LV-2136
3. Īpašnieks (valdītājs): Inčukalna novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000068337,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV - 2141
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Vangažu vidusskolas nometņu vadītājas Tatjanas Bordanes 2019.gada 9.aprīļa iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Izglītības iestāde. Trīs stāvi. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Nav veikta dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšana., kā rezultātā nav nodrošināts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk Ugunsdrošības noteikumi) 80.punkts.
6.2. Ugunsdzēsības aparāti nav novietoti redzamās, viegli pieejamās vietās (ieslēgti mācību klasēs). Ugunsdrošības noteikumu 265.punkts.
6.3. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi Objektu ar pietiekošu daudzumu ugunsdzēsības aparātiem, ņemot vērā Objekta platību un ugunsdzēsības aparātu dzēstspēju A un B ugunsgrēku klasēm. Ugunsdrošības noteikumu 247.punkts un 249.punkts.
6.4. Atsevišķu Objektā uzstādīto evakuācijas izeju un virziena rādītāju zīmju redzamību nodrošina iekšējais apgaismojums no pastāvīga un papildu autonoma elektroenerģijas avota vai avārijas apgaismojuma, kas automātiski ieslēdzas pastāvīgā elektroenerģijas avota pārtraukuma gadījumā. Ugunsdrošības noteikumu 201.punkts un 8.punkts.