Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
JELGAVAS DAĻA
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037550; fakss: 63037544; e-pasts: jelgava@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Jelgava
(izdošanas vieta)

20 19 .gada 19 . marts
(datums)

Jelgavas izglītības pārvalde
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ. Nr. 90000074738
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/11.1-3.1/69

2019.gada 18.martā
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas, inspektore virsleitnante Gita Lejniece
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Jelgavas bērnu un jauniešu centra "Junda" pārstāvei Irinai Deičmanei
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Jelgavas bērnu un jauniešu centra "Junda" ēkas, telpu un teritorijas Pasta ielā 32, Jelgavā (turpmāk-objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1.Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas 17.04.2018. Pārbaudes akts Nr.22/11.1-3.1/91	1.-4.	

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas 2019.gada 19.marta Pārbaudes akts Nr.22/11.1-3.1/69

1.	Objekta īpašnieks nav nodrošinājis objekta plānojuma shēmas izstrādāšanu, tajā norādot ēku, telpu un inženierbūvju izvietojumu, elektroapgādes, ūdensapgādes, gāzes vai degvielas apgādes atslēguma punktus, bīstamo iekārtu atrašanās vietas.	Latvijas Republikas Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 13.panta ceturtās daļas 1.punkts.	28.06.2019.
2.	Nav veikta dabīgās ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana.	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 80.punkts.	30.04.2019.
3.	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk – sistēma) netiek uzturēta darba kārtībā (1. un 3.zonu pārbaudes laikā sistēmas pults neuzrāda bojājumu).	Ugunsdrošības noteikumi, 123.punkts.	16.04.2019.
4.	Ugunsdrošības instrukcijā nav norādīta informācija par: 4.1.apkures sistēmas ugunsbīstamību un sprādzienbīstamību; 4.2. ventilācijas sistēmas ugunsbīstamību un sprādzienbīstamību; 4.3.maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu objektā.	Ugunsdrošības noteikumi 180.punkts.	31.05.2019.
5.	Evakuācijas ceļā, uz ugunsdzēsības ūdensvada krāna Nr.1 skapja durvīm, izvietotā zīme par vienoto ārkārtas izsaukumu numuru 01 maldina lietotāju.	Ugunsdrošības noteikumi 199.punkts	30.04.2019.
6.	Objektā evakuācijas ceļu zīmes viena no otras nav izvietotas tā, lai tās sniegtu secīgu informāciju.	Ugunsdrošības noteikumi 200.punkts.	30.04.2019.
7.	Praktiskās nodarbības nav reģistrētas Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā (10. pielikums).	Ugunsdrošības noteikumi 193.punkts	10.05.2019.
8.	Evakuācijas ceļa durvis, 1. stāva zālē, nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem.	Ugunsdrošības noteikumi, 243.punkts.	28.06.2019.
9.	Ugunsdzēsības pārklāja atrašanās vieta (skolotāju telpā) nav apzīmēta ar 4.1. zīmi (1.pielikums).	Ugunsdrošības noteikumi 265.punkts	30.04.2019.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti: _____

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas 2019.gada 19.marta Pārbaudes akts Nr.22/11.1-3.1/69

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

Pārbaudi veica:

Gita Lejniece
(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

Irina Deičmane, dir. vietn., Deičmane /I.Deičmane/
(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2019. gada 16. aprīlis