Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2019.gada 26.aprīlī
(datums)

Biedrība "Reģionālā Tehniskās Izglītības un Jaunrades skola"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr.40008282577
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Salas ielā 10, Ropažos, Ropažu novadā, LV-2135
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/ 102

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Mālpils vidusskola
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 (turpmāk – Objekts)
3. Īpašnieks (valdītājs): Mālpils novada pašvaldība,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr. 90000048398, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV - 2152
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Biedrības "Reģionālā Tehniskās Izglītības un Jaunrades skola" nometņu vadītājas Kristīnes Liepiņas 2019.gada 12.aprīļa iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: četrstāvu izglītības iestādes ēka ar kopējo platību 1696.2 m². Telpas (izņemot ēkas 2.stāvu) aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
   6.1. Objekta 2.stāvs nav nodrošināts ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, kā rezultātā nav nodrošinātas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk Ugunsdrošības noteikumi) 8.punkta prasības.
   6.2. Objekta durvis, kuras ugunsdroši atdala vidusskolu no sporta kompleksa, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismu (Ugunsdrošības noteikumu 20.punkts).
   6.3. Objekta ēdamzāle un 1.stāva gaitenis pie sporta kompleksa nav nodrošināts ar izgaismotu evakuācijas virziena norādījuma zīmi (Ugunsdrošības noteikumu 196.1.apašpunkts, 206.punkts un 245.punkts).

7. **Slēdziens:** Novēršot Atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu Mālpils vidusskolas klašu telpu, Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, izmantošanai bērnu dienas nometņu "Roboti un sports" organizēšanai laika periodā no 10.06.2019.-14.06.2019. un "Tehnopirāti vasarā" organizēšanai no 12.08.2019.-16.08.2019.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā LV-1050
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		Kristiāna Ozoliņa
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____