Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)
2019.gada 1. jūlijā
(datums)

SIA "Smarteens"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr.40203087282
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Dzelzavas ielā 76 k-1-44, Rīgā, LV-1082
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/306
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: bērnu nometnei "Gudrā Rīga" paredzētas telpās.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Viestura iela 6, Bulduri, Jūrmala, LV-2010 (turpmāk - Objekts).
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
4. Iesniegtie dokumenti: 2019. gada 14. jūnija Jeļenas Petrovas iesniegums Nr. b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2019. gada 17. jūnijā ar Nr. 22/8-1.8.1/560.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Bulduru Dārzkopības vidusskolas telpas Nr.326, Nr.346, Nr.255 tiks izmantotas nometnei.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
1.Objekta nav veikta elektroinstalācijas pārbaude, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkta prasība;
2.Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 58.punkta prasība;
2. Objekta nav veikta dabīgās ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšanā, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 72.punkta un 80.punkta prasība;
3.Objektā nav veikta dabīgās ventilācijas tehniskā stāvokļa pārbaude, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 74.punkta un 75.punkta prasība;
4.Objekta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma netiek pastāvīgi nav uzturēta darba kārtība, bet tieši, uztveršanas,

kontroles un indikācijas iekārta uzrāda atslēgumu darbībā un uguns izejas aizturi, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 123.punkta prasība;

7. **Slēdziens**: Objekts neatbilst Ugunsdrošības prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		Ilvija Smirnova
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		Evija Parfjonova
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

2019. gada _____. _____

(datums)