Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2019.gada 13 .maijā
(datums)

Biedrība "Bērnu futbola klubs "Salaspils""
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

reģistrācijas Nr. 40008136632
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Dārza ielā 11, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2121
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/143
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Salaspils novada pašvaldības iestādes "Salaspils sporta nams" stadiona tribīņu ēkas telpas
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Rudzu ielā 2, Salaspilī, Salaspils novadā.
3. Īpašnieks (valdītājs): Salaspils novada dome, reģistrācijas Nr. 90000024008,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Biedrība "Bērnu futbola klubs "Salaspils"" nometņu vadītāja Oļega Pervušina 2019.gada 23.aprīļa iesniegums (2 gab).
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Sporta būve, divi stāvi.
Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Tribīņu ēkā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk – Ugunsaizsardzības sistēma) neatbilst Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14 "Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai" prasībām, bet tieši:
6.1.1.Ugunsaizsardzības sistēmas 1.un 2.zona ietver vairāk kā 5 telpas, kurās darbojas detektori. Telpas nav norādītas kontroles un indikācijas iekārtā, vai arī pie katrām telpu durvīm nav uzstādītas iznestās indikatoru lampas;
6.1.2.Ugunsaizsardzības sistēmas skaņu ierīces neatbilst prasībām, kas noteiktas Latvijas standarta LVS NE 54-13 "Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas. 13.daļa: "Sistēmas sastāvdaļu saderības un savienojamības novērtējums"" (Objektā izvietotās Ugunsaizsardzības sistēmas sirēnas sirēnas nav sertificētas pielietošanai Ugunsaizsardzības sistēmu montāžā;
6.1.3. nav nodrošināts minimālais trauksmes skaņas līmenis (65 dB) ģērbtuvēs, zem skatītāju tribīnēm un WC telpās. Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts.

7. **Slēdziens:** Novēršot Atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu Salaspils sporta nama stadiona tribīņu ēkas Rudzu ielā 2, Salaspilī, Salaspils novadā, izmantošanai bērnu dienas nometņu "BFK Salaspils 1" vajadzībām laika periodā no 03.06.2019.-09.06.2019. un "BFK Salaspils 2" vajadzībām laika periodā no 10.06.2019.-14.06.2019.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā LV-1050
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		Kristiāna Ozoliņa
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____