Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2019.gada 26.aprīlī
(datums)

SIA "Baltic design addiction"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

reģistrācijas Nr.40203026004
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Antonijas ielā 9-15, Rīgā, LV-1010
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/110
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Atpūtas kompleksa "Brūveri" galvenā ēka
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: " Brūveri", Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
3. Īpašnieks (valdītājs): Uldis Dvinskis,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
" Brūveri" Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: SIA "Baltic design addiction" nometņu vadītājas Jogitas Liepiņas 2019.gada 23.aprīļa iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Atpūtas kompleksa galvenā ēka ar kopējo platību 500m². Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objekta telpās, kurās nakšņo cilvēki, nav izvietoti stāva evakuācijas plāni, kurā iezīmēta atbilstošā telpa, evakuācijas ceļi un izejas, ugunsdzēsības līdzekļu un ugunsgrēka izziņošanas ierīču atrašanās vietas un sniegta informācija par ugunsdrošības pasākumiem un rīcību ugunsgrēka gadījumā, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi 235.punkta prasībām.
6.2. Nav veikta Objekta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana (Ugunsdrošības noteikumu 91.punkts)

7. **Slēdziens:** Novēršot 6.punktā norādītos pārkāpumus, nav iebildumu Atpūtas kompleksa "Brūveri" galvenās ēkas. Siguldā. Siguldas novadā. izmantošanai bērnu diennakts nometnes "Es esmu laba tieši šāda " vajadzībām laika periodā no 28.07.2019.-02.08.2018.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā LV-1050
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore

(amatpersona) (paraksts) Kristiāna Ozoliņa (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____