Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)
2019.gada 15 .maijā
(datums)

Arnita Kampāne
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
p.k.030175-11573
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Atpūtas ielā7-8, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV-2163
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/154
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Carnikavas pamatskola
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Nākotnes iela 1, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163 (turpmāk – Objekts)
3. Īpašnieks (valdītājs): Carnikavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000028989,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: nometņu vadītājas Arnitsa Kampānes 2019.gada 28.aprīļa iesniegums (2 gab)
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Izglītības iestādes ēka, 3 stāvi. Objektā ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma un automātiskā ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma. Nometnes organizēšanai paredzētās telpas – mācību klase) atrodas Objekta 1.stāvā.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
   6.1. Durvis evakuācijas ceļos nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 243.punkts.);
   6.2. Lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm. (Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts).
7. **Slēdziens:** Novēršot Atzinums 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu Carnikavas pamatskolas 7.kabineta izmantošanai bērnu diennakts nometņu "Nometne Carnikavas pamatskolā" organizēšanai no 29.07.2019.-02.08.2019. un 05.08.2019.-09.08.2019.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam. Maskavas ielā 3, Rīgā LV-1050

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		Kristiāna Ozoliņa
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____