Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)
2019.gada 13. jūnijs
(datums)

Baldones novada dome
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr. 90000031245
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Pārupes iela 3, Baldone,
Baldones novads, LV-2125
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/240
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: dienas nometnei "Visi kopā, roku, rokā!" paredzētās telpas Baldones vidusskolas Bērnu pēcpusdienas centrā „Baltais ērglis" 4.stāvā (turpmāk – telpas).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Iecavas iela 2, Baldone, Baldones novads, LV-2125.
3. Īpašnieks (valdītājs): Baldones novada dome, Reģ.Nr. 90000031245,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Aizupietes Ilutas 2019.gada 13.maija iesniegums Nr. b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: telpas ar kopējo platību 500 m^2, aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: ugunsdrošības prasību pārkāpumi nav konstatēti.
7. **Slēdziens:** Nav iebildumu Baldones vidusskolas Bērnu pēcpusdienas centra „Baltais ērglis" 4.stāvā telpu izmantošanai "Visi kopā, roku, rokā!" dienas nometnes vajadzībām no 17.06.2019. – 19.07.2019.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors		A.Prūsis
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

2019. gada ___. _____