Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
AIZKRAUKLES DAĻA
Dārza iela 9, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101; tālr.: 67439107; fakss: 65124035; e-pasts: aizkraukle@vugd.gov.lv

Aizkraukle
(izdošanas vieta)

20 19.gada 29. jūlijā
(datums)

DZDSS
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 40008281478
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Mazā Matīsa iela 3-131, Rīga, LV-1009
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11.2-3.11/43
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Atpūtas kompleksa "Rančo Randevu" viesu nams "Glory" un viesu māja "Funny"
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Riekstukalni- somu pirts, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA "Rancho Randevu", Reģ.Nr. 40203218210, "Riekstukalni-somu pirts", Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Renatas Dzelmes 2019.gada 8. jūlija iesniegums par bērnu nometni b/n
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Viesu nams "Glory", trīs stāvu (ēkas kopējā platība 439m^2) koka guļbūve, U3 ugunsnoturības pakāpes ēka. Ēka nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem, veikti ēku elektroinstalācijas pretestības mērījumi. Ēkā ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.
Viesu māja "Funny", divu stāvu (ēkas kopējā platība 54,5m^2) koka ēka, U3 ugunsnoturības pakāpes ēka. Ēka nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem, veikti ēku elektroinstalācijas pretestības mērījumi. Ēkā ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.
7. **Slēdziens:** Aizkraukles novada vidusskolas dienesta viesnīcas telpas Daugavas ielā 1, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā **atbilst** ugunsdrošības prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra

noteikumu Nr.981"Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5. punkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļas inspektors		M.Ignatjevs
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: nosūtīts uz epasta renata.dzelme@gmail.com 19.07.2019.

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____