8. Atzinums izdots saskaņā ar LR MK 01.09.2009. gada noteikumu 981. „Bērnu nometņu organizēšanas un darbību kārtība" 8.5. punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Jura Docenko futbola skolai „ALBERTS"
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001
(amatpersonas amats un adrese)

VUGD ZRB Bauskas daļas Iecavas posteņa komandieris — (amatpersona)
(paraksts)
A.Ivanovs
(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
BAUSKAS DAĻA
Skolas iela 17, Bauska, Bauskas novads, LV-3900; tālr.: 63960603; fakss: 63924264; e-pasts: bauska@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Bauska
(izdošanas vieta)

20 19.gada 20. maijā
(datums)

Jura Docenko futbola skola „ALBERTS"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 40008125817
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Hipokrāta iela 9-66, Rīga
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11.3-3.11-13
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Iecavas internātpamatskolas internāta telpas
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Skolas ielā 21, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913
3. Īpašnieks (valdītājs): Iecavas novada Dome
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometņu vadītāja Vladislava Pavļučenko iesniegums, apliecības Nr. 116-00680
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Trīsstāvu stāvu ēka U2 ugunsnoturības pakāpes. Ēku telpās ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, nordošinātas ar nepieciešamo ugunsdzēšamo aparātu skaitu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti.
7. **Slēdziens:** Iecavas internātpamatskolas guļamtelpas internātā un mācību klases **atbilst** ugunsdrošības prasībām un tās var izmantot diennakts nometnei "JDFS Alberts vasaras nometne 2019" ar maksimālo dalībnieku skaitu 30 cilvēki, vecumā no 8 līdz 10 gadiem, laika posmā no 03.06.2019. līdz 07.06.2019.