Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
JELGAVAS DAĻA
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037550; fakss: 63037544; e-pasts: jelgava@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Jelgava
(izdošanas vieta)

20 19.gada 19. februāra
(datums)

Jelgavas novada Sporta centrs
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.90009118031
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Akadēmijas iela 8F, Jelgava LV-3002
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11.1-3.11/2
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas dienesta viesnīcas un Zaļenieku sporta bāze
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Baznīcas iela 2 un Baznīcas ielā 4, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011
3. Īpašnieks (valdītājs): Jelgavas novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Gerdas Sirmās (nometnes vadītājas) 2019. gada 4. februāra iesniegums b/n
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas dienesta viesnīcas telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, ugunsdzēsības pārklājiem, iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu un automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Zaļenieku sporta bāze nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas dienesta viesnīcas ēkai nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude;
6.2. Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas dienesta viesnīcas ēkai nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru.
7. **Slēdziens:** Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas dienesta viesnīca **neatbilst** ugunsdrošības prasībām nometnes rīkošanai.
Zaļenieku sporta bāze **atbilst** ugunsdrošības prasībām dienas nometnes rīkošanai.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunktu.

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas inspektore		I.Drusta-Gulbe
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____