Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDES
OGRES DAĻA
Rīgas iela 4, Ogre, Ogres novads, LV-5001; tālr.:67439149; fakss: 65071721; e-pasts: ogre@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Ogre
(izdošanas vieta)

03. 06. 2018
(datums)

SIA "TOMIKS-M"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 40003639374
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Kurzemes iela 18 - 5, Tukums,
Tukuma novads, LV-3101
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8.13-3.10.1-19

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Ogresgala pamatskolas ēkas 2.stāva 1., 2., 3., 4. klases telpas, aktu zāle, ēdnīca un sporta zāles dušas
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Ogresgala pamatskola, Nākotnes iela 4, Ogresgala pagasts, LV-5001
3. Īpašnieks (valdītājs): Ogres novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas numurs 90000024455, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV – 5001
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Irinas Jakubovicas iesniegums, nometnes vadītājas apliecības numurs: TU 000014
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Ogresgala pamatskola – U3 ugunsnoturības pakāpe, IVa lietošanas veida būve. Telpas nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti
7. **Slēdziens:** Ogresgala pamatskolas ēkas 2.stāva 1., 2., 3., 4. klases telpas, aktu zāle, ēdnīca un sporta zāles dušas atbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" un tās drīkst izmantot diennakts nometnes "Enerģijas pamats – veselīgs uzturs" organizēšanai no 12.06.2019 līdz 14.06.2019
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 18.1.apakšpunktu
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Ogres novada pašvaldībā
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk - VUGD) Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, iesniedzot sūdzību VUGD Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļā Rīgas ielā 4, Ogrē, Ogres novadā, LV – 5001.
(amatpersonas amats un adrese)

VUGD Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļas inspektors virsleitnants — M.Iders-Bankovs
(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____