Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
AIZKRAUKLES DAĻA
Dārza iela 9, Aizkraukle, Aikraukles novads LV-5101; tālr.: 67439107; fakss: 65124035; e-pasts: aizkraukle@vugd.gov.lv
www.vugd.gov.lv

Aizkraukle
(izdošanas vieta)

20 19.gada 27. maijs
(datums)

Salaspils sporta skola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr. 90001262831
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Līvzemes iela 22, Salaspils, LV-2169
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11.2-3.11/10
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola, vidusskolas sporta zāle un Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas viesnīca
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Dzirnavu iela - 4, Ziedu iela -11, Ziedu iela -20, Nereta, Neretas novads, LV-5118
3. Īpašnieks (valdītājs): Neretas novada pašvaldība, Reģ.Nr. 90009116384
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Rīgas iela -1, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: nometņu vadītāja Aigara Fetera 2019.gada 14.maija elektroniskais iesniegums
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: vidusskolas sporta zāle - angāra tipa, skolas ēka četru stāvu mūra ēka ar divslīpu jumtu. Telpās ierīkota ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija evakuācijas apgaismojums un balss izziņošanas sistēma. Vidusskolas viesnīca - izvietota divstāvu koka mājā ar divslīpu metāla jumtu, vietējā centrālā apkure. Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, veikti ēkās elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.
7. **Slēdziens:** Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas telpas un teritorija un Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas viesnīca Dzirnavu ielā - 4, Ziedu ielā -11, Ziedu ielā -20 Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā **atbilst** ugunsdrošības prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981. „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtību" 8.punkta 8.5. apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļas Neretas posteņa komandieris		Juris Gorbačovs
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: nosūtīts uz epasta adresi. [illegible]
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____