Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)
2019.gada 30. maijā
(datums)

Rīgas 34. vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ. Nr.90000013606
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Kandavas ielā 4, Rīgā, LV-1083
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/225
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: bērnu diennakts nometnei "Football Stars 2" paredzētās telpas Lielupes pamatskolā Aizputes ielā 1A, Jūrmalā (turpmāk - Objekts)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Aizputes iela 1A, Jūrmala.
3. Īpašnieks (valdītājs): Jūrmalas pilsētas dome,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr.90000056357 , Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV-2015.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Andreja Vaškeviča 2019.gada 15.maija iesniegums Nr.b/n., Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2019.gada 16.maijā ar Nr. 22/8-1.8.1/435.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Lielupes pamatskolas 3.stāva telpas un sporta zāle.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
1. automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma netiek pastāvīgi uzturēta darba kārtībā, bet tieši, uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta (turpmāk – Panelis) uzrāda atslēgumu, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 123.punkta prasība;
2. automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma netiek pastāvīgi uzturēta darba kārtībā, bet tieši, Panelī uzrāda Paneļa kļūdu, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 123.punkta prasība;

3. elektroinstalācija Objektā, kas netiek ekspluatēta (nav pieslēgta pastāvīgam elektroenerģijas spriegumam), nav demontēta, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238"Ugunsdrošības noteikumi" 60.punkta prasība.

7. **Slēdziens:** Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

8.5.apakšpunkta prasībām.

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore L.Smirnova

(amatpersona) (paraksts) J. Smirnova (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____