Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
JELGAVAS DAĻA
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037550; fakss: 63037544; e-pasts: jelgava@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Jelgava
(izdošanas vieta)

2019.gada 16.jūlija
(datums)

Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.40900012543
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/11.1-3.11/22
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas dienesta viesnīcas 3.stāva telpas un Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas pamatskolas ēkas 2.stāva vestibils, pirmā stāva zāle un ēdnīca
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Baznīcas iela 2, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011
Centra iela 3, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011
3. Īpašnieks (valdītājs): Jelgavas novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas 2019. gada 3.jūlija iesniegums Nr.ZKAV/1-16.1/19/28
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas dienesta viesnīcas 3.stāva telpas un Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas pamatskolas ēkas 2.stāva vestibils, pirmā stāva zāle un ēdnīca nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, ugunsdzēsības pārklājiem, iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu un automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti
7. **Slēdziens:** Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas dienesta viesnīcas 3.stāva telpas un Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas pamatskolas ēkas 2.stāva vestibils, pirmā stāva zāle un ēdnīca **atbilst** ugunsdrošības prasībām diennakts nometnes rīkošanai.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunktu.

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas inspektore		G.Lejniece
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20___.gada___._____