Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Leona Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201
tālrunis: 64281130, tālrunis/fakss: 64281752, e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR OBJEKTA GATAVĪBU DARBĪBAS UZSĀKŠANAI VAI TURPINĀŠANAI

Valmierā

2019. gada 23. maijā Nr. 4.6.3.-14./13579/1239

Biedrība „Betānijas dominikāņu māsu kongregācija"
Drustu iela 36a, Rīga, LV - 1002

1. Objekta nosaukums: Bērnu diennakts nometne
2. Objekta adrese: Atpūtas centrs „Gančauskas", Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, LV – 4108
3. Darbības veids: Bērnu diennakts atvērta nometne telpās un ārpus telpām; norises laiks 09.06.-14.06.2019.; maksimālais bērnu skaits nometnē līdz 120 bērniem
4. Objekta īpašnieks: Nometnes organizētājs – Biedrība „Betānijas dominikāņu māsu kongregācija", reģ. Nr. 90000511296, Drustu iela 36a, Rīga, LV - 1002; nometnes vadītāja – Marija Brauna (apl. Nr. RP 000063)
5. Iesniegtie dokumenti: 17.05.2019. e-iesniegums Nr. 13579 no nometnes.gov.lv; telpu plānu kopijas; SIA „Laboratorija AUCTORITAS" dzeramā ūdens testēšanas pārskata Nr. 9686/18 (05.11.2018.) kopija
6. Apsekojums veikts: 22.05.2019., vides veselības analītiķe Silvija Švalkovska, vides veselības analītiķe Dina Līte-Zaķe
7. Laboratoriskie un fizikālie mērījumi: SIA „Laboratorija AUCTORITAS" dzeramā ūdens testēšanas pārskats Nr. 9686/18 (05.11.2018.)
8. SLĒDZIENS **Atpūtas centrs „Gančauskas", Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā atbilst higiēnas prasībām un tajā var uzsākt objekta „Bērnu diennakts nometne" darbību.** **Veselības inspekcijas izsniegtais atzinums biedrībai „Betānijas dominikāņu māsu kongregācija" ir derīgs vienu gadu līdz 21.05.2020., veicot bērnu diennakts nometņu organizēšanu atpūtas centrā „Gančauskas", Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, gadījumos, ja nav iesniegta informācija par izmaiņām.**

Pielikumā: (23.05.2019.) Objekta higiēniskais novērtējums uz 1 lp.

Sabiedrības veselības departamenta
Vidzemes kontroles nodaļas vadītājs Kalvis Latsons

Silvija Švalkovska, 64281130
silvija.svalkovska@vi.gov.lv

Pielikums Veselības inspekcijas
2019. gada 23. maija atzinumam
Nr. 4.6.3.-14./13579/1239

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Leona Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201
tālrunis: 64281130, tālrunis/fakss: 64281752, e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

OBJEKTA HIGIĒNISKAIS NOVĒRTĒJUMS

Valmierā

2019. gada 23. maijā

1. Objekta nosaukums: Bērnu diennakts nometne

2. Objekta īpašnieks: Nometnes organizētājs – Biedrība „Betānijas dominikāņu māsu kongregācija", reģ. Nr. 90000511296, Drustu iela 36a, Rīga, LV - 1002

3. Objekta adrese: Atpūtas centrs „Gančauskas", Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, LV-4108

4. Novērtēšanu veica: 22.05.2019., vides veselības analītiķe Silvija Švalkovska, vides veselības analītiķe Dina Līte-Zaķe

5. Novērtēšanā piedalījās: Valdes loceklis Vitālijs Kotkovs

6. Konstatēts:

6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums

Bērnu diennakts atvērtā nometne tiek organizēta atpūtas centrā „Gančauskas". Dalībnieku vecums no 7 līdz 12 gadiem, maksimālais dalībnieku skaits – līdz 120. Ēka ir trīsstāvu apjoma celtne. Trīs stāvos istabiņās, kas katra paredzēta 6-8 cilvēkiem, var mitināties 120 cilvēki. Ēkas 1. stāvā ir ēdamzāle un higiēnas telpas. Vīriešu higiēnas telpā ir 3 klozetpodi kabīnēs, 3 roku mazgātnes, 2 pisuāri un dušas telpa ar 4 dušas ierīcēm. Sieviešu higiēnas telpā ir 4 klozetpodi kabīnēs, 3 roku mazgātnes un dušas telpa ar 5 dušas ierīcēm. Starp dušas ierīcēm ir necaurspīdīgas starpsienas un tās ir nodalītas ar aizkaru. Teritorijā ir 8 āra mājiņas - 4 mājiņas ir astoņvietīgas, 4 mājiņas ir desmitvietīgas. Tās tiek izmantotas tikai gada siltajos mēnešos. Papildus higiēnas nodrošināšanai uz nometņu laiku teritorijā tiek novietoti 2 pārvietojami konteineri ar 2 tualetes un 2 dušas telpām un 5 roku mazgātnēm katrā no tiem. Ir iespēja ievērot personīgo higiēnu: pieejami roku mazgāšanas un nosusināšanas līdzekļi, tualetes papīrs. Telpu sastāvs, platība un sanitāri higiēniskais stāvoklis atbilst higiēnas prasībām un nometnes programmai.

6.2. Iekštelpu virsmu apdare

Telpu apdares materiāli ir atbilstoši telpu funkcijai un higiēnas prasībām; ir viegli kopjami un dezinficējami.

6.3. Apgaismojums

Dabiskais un mākslīgais; novērtējot vizuāli – nodrošināta atbilstība pastāvošajām prasībām.

6.4. Siltumapgāde

Lokāla no granulu apkures katla.

6.5. Gaisa apmaiņa

Istabas ir ar logiem un iespēju vēdināt. Higiēnas telpās dabīgā ventilācija caur logiem.

6.6. Ūdens apgāde

Autonoma – 2 artēziskie urbumi; nodrošināta aukstā un karstā ūdens padeve. Karstais ūdens vasaras periodos tiek nodrošināts ar elektriskajiem ūdens sildītājiem. Veikta ūdens paraugu testēšana (SIA „Laboratorija AUCTORITAS" dzeramā ūdens testēšanas pārskats 9686/18 (05.11.2018.)). Dzeramā ūdens analīzes atbilst Ministru kabineta 2017. gada 17. novembra noteikumu Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" nekaitīguma prasībām.

6.7. Kanalizācijas sistēma

Lokāla - krājrezervuārs

6.8. Teritorijas labiekārtošana

Netiek vērtēts

6.9. Vides pieejamība

Netiek vērtēts

6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija

Telpu uzkopšanu veiks nometnes dalībnieki. Matračus nodrošina atpūtas centrs. Gultasveļu, dvieļus, individuāli nodrošinās nometnes dalībnieki.

7. **SLĒDZIENS**

Atpūtas centrs „Gančauskas", Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā atbilst higiēnas prasībām.

8. Rekomendējamie pasākumi

1. Nodrošināt Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" prasību izpildi.
2. Ja vasarā – peldsezonas laikā, nometnes darbības vietā ir paredzēta nometnes dalībnieku peldēšanās, nometnes organizētājs ir atbildīgs par peldūdens pārbaudi un nepieciešamības gadījumā Veselības inspekcijas amatpersonām tiks uzrādīts apliecinājums (testēšanas pārskats) par peldūdens atbilstību 2017. gada 28. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība" prasībām. Nometnes laikā peldēšanās pieļaujama tikai drošās peldvietās un dienas gaismā. Peldēšanos organizē peldvietās, kas iekļautas valsts monitoringa programmā vai kurās pirms nometnes darbības uzsākšanas ir veikta peldvietas ūdens kvalitātes pārbaude jebkurā šajā jomā akreditētā laboratorijā.
3. Līdz nometnes darbības uzsākšanai, pirms ūdens lietošanas dušās, vēlams notecināt ūdeni, kā arī veikt krānu galu un dušu uzgaļu dezinfekciju, lai izvairītos no legionellas baktērijām ūdensapgādes sistēmā.

Sabiedrības veselības departamenta
Vidzemes kontroles nodaļas vadītājs Kalvis Latsons

Silvija Švalkovska, 64281130
silvija.svalkovska@vi.gov.lv