Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)
2019.gada 6. jūnijs
(datums)

Biedrība "Ulbrokas vidusskolas atbalstam"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr. 40008175945
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
"Ulbrokas vidusskola", Vālodzes, Stopiņu novads, LV-2130
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/246
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: dienas nometnei "Radi, rodi, rādi!" paredzētās telpas Ulbrokas vidusskolā (turpmāk – objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: "Ulbrokas vidusskola", Vālodzes, Stopiņu novads, LV-2130
3. Īpašnieks (valdītājs): Stopiņu novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000067986
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Ingas Lindes 2019.gada 17.maija iesniegums Nr. b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: objekta telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu, iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: ugunsdrošības prasību pārkāpumi nav konstatēti.
7. **Slēdziens:** Nav iebildumu Ulbrokas vidusskolas telpu izmantošanai "Radi, rodi, rādi!" dienas nometnes vajadzībām no 17.06.2019. – 21.06.2019.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore — (amatpersona) — (paraksts) — S.Suveizda (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) — (paraksts)

2019. gada ___. _____